

# 国网冀北电力有限公司昌黎县供电分公司文件

昌电〔2024〕12号

签发人：吕宁川

## 国网冀北电力有限公司昌黎县供电分公司 关于昌黎县农村地区屋顶分布式光伏 可开放容量的函

昌黎县发展和改革局：

为进一步促进我县屋顶分布式光伏科学、有序、安全发展，按照秦皇岛电力公司要求，对全县配变台区和变电站出口10千伏线路接入分布式光伏容量、设备参数、运行数据等进行收集，现已完成，反馈贵单位进行备案。复函内容体现台区、线路可开放容量备案信息表收悉，我单位将引导屋顶分布式光伏优先在具有可开放容量区域开发建设。

妥否，请贵单位复函。

国网冀北电力有限公司昌黎县供电分公司

2024年3月7日

（联系人：石凯，联系电话：13313332832）



---

国网冀北电力有限公司昌黎县供电分公司办公室

2024年3月7日印发



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号 | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称           | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|----|-----|---------|-----------------|----------------|---------------|----|
| 1  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 龙辰阁小区        | 500            | 400           |    |
| 2  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 黎昌滨城西        | 630            | 504           |    |
| 3  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 黎昌滨城东        | 630            | 504           |    |
| 4  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 高庄村内         | 200            | 16.775        |    |
| 5  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 马铁村内西        | 200            | 22.85         |    |
| 6  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 马铁村内东        | 160            | 0             |    |
| 7  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 马庄村内河南       | 160            | 1.185         |    |
| 8  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 马庄村内1#       | 200            | 0.585         |    |
| 9  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 马庄安置区        | 400            | 176.185       |    |
| 10 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 马庄4#         | 200            | 160           |    |
| 11 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 马庄3#         | 200            | 33.56         |    |
| 12 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 长峪山村南        | 200            | 125.12        |    |
| 13 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 长峪山村北        | 100            | 57.11         |    |
| 14 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 长峪山新2        | 100            | 54.38         |    |
| 15 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 长峪山新         | 200            | 35.535        |    |
| 16 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 长峪山4         | 100            | 31.28         |    |
| 17 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 锦绣家园小区(地税楼)  | 400            | 320           |    |
| 18 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 锦绣家园小区       | 800            | 640           |    |
| 19 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 钱庄子小区        | 500            | 400           |    |
| 20 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 鑫源小区         | 630            | 504           |    |
| 21 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎台区5      | 630            | 504           |    |
| 22 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎台区4      | 630            | 504           |    |
| 23 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎台区3      | 1000           | 800           |    |
| 24 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎台区2      | 1600           | 1280          |    |
| 25 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎台区1      | 1600           | 1280          |    |
| 26 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎别墅区2号    | 800            | 640           |    |
| 27 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎9        | 500            | 400           |    |
| 28 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎8        | 500            | 400           |    |
| 29 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎7        | 500            | 400           |    |
| 30 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎6        | 500            | 400           |    |
| 31 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎17       | 1000           | 800           |    |
| 32 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎16       | 1000           | 800           |    |
| 33 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎15       | 500            | 400           |    |
| 34 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎14       | 500            | 400           |    |
| 35 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎13       | 500            | 400           |    |
| 36 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎12       | 500            | 400           |    |
| 37 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎11       | 500            | 400           |    |
| 38 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 金榭巴黎10       | 500            | 400           |    |
| 39 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 郝宋庄西综合变      | 160            | 0.73          |    |
| 40 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 郝宋庄内综合变      | 160            | 0.11          |    |
| 41 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 郝宋庄4#        | 200            | 14.485        |    |
| 42 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 郝宋庄3#        | 200            | 0             |    |
| 43 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 邢庄村内2#       | 400            | 0.24          |    |
| 44 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 邢庄4          | 200            | 1.65          |    |
| 45 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 邢庄3          | 200            | 0.07          |    |
| 46 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 邢庄           | 200            | 0.105         |    |
| 47 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 远博悦府2#箱变2#配变 | 1000           | 800           |    |
| 48 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 远博悦府2#箱变1#配变 | 1000           | 800           |    |
| 49 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 远博悦府1#箱变2#配变 | 1000           | 800           |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号 | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称           | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|----|-----|---------|-----------------|----------------|---------------|----|
| 50 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 远博悦府1#箱变1#配变 | 1000           | 800           |    |
| 51 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 证明山新1        | 160            | 128           |    |
| 52 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 证明山东台        | 100            | 80            |    |
| 53 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西钱村南         | 160            | 69.92         |    |
| 54 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西钱庄村内        | 160            | 14.6          |    |
| 55 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西钱庄村3#台区     | 200            | 64.6          |    |
| 56 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西钱庄村2        | 200            | 82.95         |    |
| 57 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西王庄村内3       | 200            | 112.8         |    |
| 58 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西王庄村内2#      | 200            | 138           |    |
| 59 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西王庄村内1#      | 160            | 76.87         |    |
| 60 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西王庄5         | 200            | 86.3          |    |
| 61 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西王庄4         | 200            | 17.63         |    |
| 62 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西张小学取暖       | 200            | 160           |    |
| 63 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西张南          | 200            | 49.56         |    |
| 64 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西张北并         | 200            | 3.48          |    |
| 65 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西张北2         | 160            | 128           |    |
| 66 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西张北          | 200            | 0.05          |    |
| 67 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西张中（南盘）      | 200            | 1.26          |    |
| 68 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西张中          | 200            | 8.86          |    |
| 69 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西山场村内西       | 200            | 160           |    |
| 70 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西山场村内        | 160            | 128           |    |
| 71 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西山场村中        | 160            | 128           |    |
| 72 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西山场6         | 200            | 146.5         |    |
| 73 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西山场5公变       | 200            | 160           |    |
| 74 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西山场4         | 200            | 160           |    |
| 75 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 西地村内         | 100            | 1.06          |    |
| 76 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 草粮村内         | 160            | 69.7          |    |
| 77 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 草粮屯西         | 400            | 257.3         |    |
| 78 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 草粮屯新         | 100            | 64.7          |    |
| 79 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 草粮屯5         | 100            | 59.48         |    |
| 80 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 草粮屯4         | 100            | 71.4          |    |
| 81 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 耿庄村内西        | 160            | 14.93         |    |
| 82 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 耿庄村内         | 160            | 0.145         |    |
| 83 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 耿庄南          | 200            | 5             |    |
| 84 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 耿庄北2         | 200            | 76.43         |    |
| 85 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 耿庄7          | 400            | 320           |    |
| 86 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 秦庄村内西        | 200            | 7.04          |    |
| 87 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 秦庄村内东        | 160            | 78            |    |
| 88 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 秦庄3          | 200            | 120.21        |    |
| 89 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 碣石明珠4#       | 800            | 640           |    |
| 90 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 碣石明珠3#       | 800            | 640           |    |
| 91 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 碣石明珠2#       | 1250           | 1000          |    |
| 92 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 碣石明珠1#       | 1250           | 1000          |    |
| 93 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 王稗庄村内西       | 160            | 0             |    |
| 94 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 王稗庄村内新       | 160            | 0             |    |
| 95 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 王稗庄村内东       | 160            | 0             |    |
| 96 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 王稗庄4         | 200            | 16.095        |    |
| 97 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁四村内综合变      | 160            | 0             |    |
| 98 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁四北综合变       | 200            | 1.44          |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称         | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|---------------|----------------|---------------|----|
| 99  | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁二西内       | 200            | 0             |    |
| 100 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁二         | 160            | 0             |    |
| 101 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁三西北       | 200            | 138.72        |    |
| 102 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁三村内综合变2#  | 200            | 105.15        |    |
| 103 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁三村内综合变1#  | 200            | 65.74         |    |
| 104 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁三小学取暖     | 100            | 38.42         |    |
| 105 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁三东村综合变    | 200            | 14.21         |    |
| 106 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁三5        | 400            | 0.485         |    |
| 107 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁一西综合变     | 200            | 13.03         |    |
| 108 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁一西3       | 160            | 1.655         |    |
| 109 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁一西2       | 200            | 62.1          |    |
| 110 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 犁一东综合变     | 160            | 8.2           |    |
| 111 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 灵芝顶村内      | 200            | 2.055         |    |
| 112 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 灵芝顶新       | 200            | 160           |    |
| 113 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 湾里村内东      | 200            | 0.18          |    |
| 114 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 湾里新        | 200            | 45.885        |    |
| 115 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 河东张北（东盘）   | 200            | 0.91          |    |
| 116 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 河东张北2      | 200            | 0.34          |    |
| 117 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 沈庄村内       | 200            | 7.73          |    |
| 118 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 沈庄2        | 200            | 0             |    |
| 119 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 汇文庭院3#     | 1250           | 1000          |    |
| 120 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 汇文庭院2#     | 800            | 640           |    |
| 121 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 汇文庭院1#     | 800            | 640           |    |
| 122 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 汇文家园别墅区北   | 630            | 504           |    |
| 123 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 汀泗涧        | 200            | 160           |    |
| 124 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 段店新增       | 100            | 4.97          |    |
| 125 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 段家店村内东     | 160            | 67.79         |    |
| 126 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 段家店村内      | 160            | 4.58          |    |
| 127 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 正明山西       | 80             | 22.75         |    |
| 128 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 正明山中       | 160            | 101.05        |    |
| 129 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 正明山东山      | 80             | 64            |    |
| 130 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 正明山东3      | 160            | 128           |    |
| 131 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 正明山东2      | 160            | 0.25          |    |
| 132 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 正明山4#      | 200            | 160           |    |
| 133 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 正明山3#      | 200            | 160           |    |
| 134 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 樵夫山村西      | 200            | 0.1           |    |
| 135 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 植保站小区      | 50             | 40            |    |
| 136 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 梨湾河四村3#台区  | 200            | 160           |    |
| 137 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 梁各庄新       | 200            | 18.16         |    |
| 138 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 梁各庄北4      | 160            | 41.64         |    |
| 139 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 梁各庄北3      | 200            | 0.75          |    |
| 140 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 梁各庄北2      | 200            | 87.335        |    |
| 141 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 梁各庄北1      | 200            | 0.595         |    |
| 142 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 梁各庄东南      | 200            | 21.8          |    |
| 143 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 条子峪村内      | 160            | 114.23        |    |
| 144 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 条子峪新村北     | 200            | 110.5         |    |
| 145 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 条子峪新       | 200            | 160           |    |
| 146 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园陈家沟     | 80             | 48.34         |    |
| 147 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园西南柱上变压器 | 160            | 79.02         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称            | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|------------------|----------------|---------------|----|
| 148 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园西北柱上变压器    | 160            | 128           |    |
| 149 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园西          | 160            | 117.74        |    |
| 150 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园新西1        | 200            | 154.7         |    |
| 151 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园东北3        | 200            | 56.36         |    |
| 152 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园东北2        | 100            | 55.25         |    |
| 153 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园9          | 200            | 160           |    |
| 154 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园8          | 200            | 160           |    |
| 155 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园7          | 200            | 160           |    |
| 156 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园6          | 200            | 142.56        |    |
| 157 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园5          | 200            | 160           |    |
| 158 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园4          | 200            | 160           |    |
| 159 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园3          | 200            | 160           |    |
| 160 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园2          | 200            | 160           |    |
| 161 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园10         | 200            | 39.53         |    |
| 162 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园1          | 200            | 143.62        |    |
| 163 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏东北柱上变压器      | 200            | 160           |    |
| 164 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 昌黎县政府充电站变压器   | 630            | 504           |    |
| 165 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 昌黎县吉祥尚府充电站    | 630            | 504           |    |
| 166 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 昌黎县供电公司充电站    | 630            | 504           |    |
| 167 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 施各庄西北         | 400            | 236.4         |    |
| 168 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 施各庄村西         | 200            | 79.95         |    |
| 169 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 施各庄村北         | 200            | 108.68        |    |
| 170 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 施各庄村内         | 160            | 0             |    |
| 171 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 施各庄新增         | 1250           | 1000          |    |
| 172 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 施各庄东南         | 200            | 1.39          |    |
| 173 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 新庄子综合变        | 200            | 16.465        |    |
| 174 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张二村内西         | 160            | 0             |    |
| 175 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张二村内南         | 200            | 0.55          |    |
| 176 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张二村内东         | 200            | 0.06          |    |
| 177 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张二6           | 200            | 13.45         |    |
| 178 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张二5           | 200            | 152.72        |    |
| 179 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张二4           | 200            | 0.35          |    |
| 180 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张三村内西         | 160            | 1.21          |    |
| 181 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张三村内          | 160            | 2.105         |    |
| 182 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张三村(二村东)变压器公变 | 80             | 7.82          |    |
| 183 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张各庄三村5        | 160            | 3.57          |    |
| 184 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张一村内西         | 200            | 17.25         |    |
| 185 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张一村内东         | 200            | 49.66         |    |
| 186 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张一村内          | 160            | 108.56        |    |
| 187 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张一5           | 200            | 71.98         |    |
| 188 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 张一4           | 200            | 27.57         |    |
| 189 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 小林上村东1#       | 200            | 24.275        |    |
| 190 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 小张庄村内1#       | 100            | 7.12          |    |
| 191 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 小刘庄村内         | 200            | 16.76         |    |
| 192 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 宋庄村内          | 200            | 105.4         |    |
| 193 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 宋庄2           | 200            | 84.7          |    |
| 194 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 孔庄西           | 160            | 2.53          |    |
| 195 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 孔庄南           | 200            | 0.64          |    |
| 196 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 姚家庄村内2        | 200            | 114.765       |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称       | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|-------------|----------------|---------------|----|
| 197 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 姚家庄村内    | 160            | 1             |    |
| 198 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 姚家庄外环路   | 400            | 320           |    |
| 199 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 太平庄村内    | 160            | 10.6          |    |
| 200 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 太平庄2#    | 200            | 0.535         |    |
| 201 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 大张庄村内3#  | 200            | 16.365        |    |
| 202 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 大张庄村内2#  | 200            | 25.06         |    |
| 203 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 大张庄6     | 200            | 0             |    |
| 204 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 大张庄5     | 200            | 21.65         |    |
| 205 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 大张庄4     | 200            | 74.61         |    |
| 206 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 大市场      | 200            | 160           |    |
| 207 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 坎上村内2    | 200            | 127           |    |
| 208 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 坎上村内     | 160            | 14.44         |    |
| 209 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吴庄村内     | 200            | 116.4         |    |
| 210 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吴庄东2     | 200            | 0.04          |    |
| 211 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吴庄东1     | 200            | 160           |    |
| 212 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吴庄4      | 200            | 160           |    |
| 213 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后钱庄村内2#  | 200            | 5.4           |    |
| 214 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后钱庄村内1#  | 160            | 1.94          |    |
| 215 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后钱庄村3#台区 | 200            | 30.26         |    |
| 216 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后营村内北    | 200            | 6.53          |    |
| 217 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后营村3#台区  | 200            | 0             |    |
| 218 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后营2      | 160            | 32.855        |    |
| 219 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后岗子西     | 200            | 20.18         |    |
| 220 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后岗子村内    | 160            | 0.18          |    |
| 221 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后两山西2#   | 100            | 80            |    |
| 222 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后两山西1#   | 200            | 0.55          |    |
| 223 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后两山东内    | 160            | 35.31         |    |
| 224 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 后两山4     | 100            | 80            |    |
| 225 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府9#   | 630            | 504           |    |
| 226 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府8#   | 630            | 504           |    |
| 227 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府7#   | 630            | 504           |    |
| 228 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府6#   | 630            | 504           |    |
| 229 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府5#   | 630            | 504           |    |
| 230 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府4#   | 630            | 504           |    |
| 231 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府3#   | 630            | 504           |    |
| 232 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府2#   | 630            | 504           |    |
| 233 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府14#  | 630            | 504           |    |
| 234 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府13#  | 630            | 504           |    |
| 235 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府12#  | 630            | 504           |    |
| 236 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府11#  | 630            | 504           |    |
| 237 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府10#  | 630            | 504           |    |
| 238 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 吉祥尚府1#   | 630            | 504           |    |
| 239 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 双阳小区1#   | 200            | 160           |    |
| 240 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 印象昌黎D区配变 | 800            | 640           |    |
| 241 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 印象昌黎2    | 2000           | 1600          |    |
| 242 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 印象昌黎1    | 2000           | 1600          |    |
| 243 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 十里铺村混用   | 160            | 0.55          |    |
| 244 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 十里铺村内三区  | 160            | 108.64        |    |
| 245 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 十里铺村中    | 160            | 5.4           |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称       | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|-------------|----------------|---------------|----|
| 246 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_十里铺7     | 400            | 0.07          |    |
| 247 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_十里铺5区    | 200            | 94.19         |    |
| 248 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_十里铺4区    | 160            | 0.55          |    |
| 249 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_十小湖村内    | 160            | 0.29          |    |
| 250 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_前两山西     | 200            | 42.28         |    |
| 251 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_前两山东     | 160            | 12.12         |    |
| 252 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_前两山3     | 400            | 92.36         |    |
| 253 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_刘李村西2    | 200            | 12.78         |    |
| 254 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_刘李庄西3    | 200            | 42.85         |    |
| 255 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_刘李庄村内东   | 200            | 7.31          |    |
| 256 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_刘李庄东2    | 200            | 21.42         |    |
| 257 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_刘李庄6     | 400            | 243.8         |    |
| 258 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_兴达小区     | 630            | 504           |    |
| 259 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_八里庄村西    | 800            | 640           |    |
| 260 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_八里庄村东    | 160            | 128           |    |
| 261 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_八里庄1     | 400            | 320           |    |
| 262 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_交警大队     | 100            | 80            |    |
| 263 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_井管厂小区    | 315            | 252           |    |
| 264 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营路边    | 160            | 6.315         |    |
| 265 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营猪厂    | 160            | 89.97         |    |
| 266 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营村内二区  | 160            | 128           |    |
| 267 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营村内    | 200            | 92.66         |    |
| 268 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营新增2#  | 160            | 109.7         |    |
| 269 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营新增1#  | 160            | 67.2          |    |
| 270 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营8     | 100            | 35.45         |    |
| 271 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营7     | 200            | 74.83         |    |
| 272 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五里营10    | 100            | 45.83         |    |
| 273 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五峰山青石峪   | 200            | 40.585        |    |
| 274 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五峰山西     | 200            | 52.75         |    |
| 275 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五峰山新村南   | 200            | 2.04          |    |
| 276 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五峰山南     | 160            | 0.26          |    |
| 277 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五峰山东     | 200            | 65.39         |    |
| 278 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_五峰山1     | 400            | 260.6         |    |
| 279 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中庄村南     | 200            | 0             |    |
| 280 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中庄村北3    | 200            | 14.255        |    |
| 281 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中庄村内4    | 100            | 0.62          |    |
| 282 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中卓庄村内2#新 | 400            | 0             |    |
| 283 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中卓庄村内1#  | 200            | 1.23          |    |
| 284 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中两山村内2#  | 160            | 2.79          |    |
| 285 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中两山村内1#  | 200            | 125.12        |    |
| 286 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中两山6     | 200            | 1.53          |    |
| 287 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中两山5     | 200            | 73.98         |    |
| 288 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_中两山3     | 100            | 40.1          |    |
| 289 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_两河西3     | 200            | 0             |    |
| 290 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_两河西2     | 200            | 0             |    |
| 291 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_两河综合变    | 160            | 4.585         |    |
| 292 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_两河村东2#   | 160            | 10.52         |    |
| 293 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_两河村东1#   | 200            | 0.63          |    |
| 294 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_两河东3     | 200            | 0.5           |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称       | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|-------------|----------------|---------------|----|
| 295 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 两山乡政府    | 50             | 40            |    |
| 296 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东钱村内2#   | 160            | 0.25          |    |
| 297 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东钱村东（找回） | 200            | 1.3           |    |
| 298 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东钱庄村内（东） | 160            | 3.17          |    |
| 299 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东张村南     | 160            | 2.22          |    |
| 300 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东张村北     | 160            | 0.06          |    |
| 301 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东张5      | 200            | 13.985        |    |
| 302 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东岗子村内1#  | 200            | 1.555         |    |
| 303 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东岗子村东    | 200            | 0.45          |    |
| 304 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东岗子4     | 200            | 10.63         |    |
| 305 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东岗子3     | 200            | 12.05         |    |
| 306 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 东外环公用    | 160            | 78.405        |    |
| 307 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网 杏树园村内    | 160            | 93.98         |    |
| 308 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 新庄子2        | 160            | 0             |    |
| 309 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 大张庄新民居      | 800            | 640           |    |
| 310 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙家店村西    | 50             | 10.3          |    |
| 311 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙家店村南    | 100            | 80            |    |
| 312 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙家店村北    | 200            | 10.375        |    |
| 313 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙家店村400  | 400            | 320           |    |
| 314 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙丰台村西    | 160            | 19.41         |    |
| 315 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙丰台村南    | 160            | 0             |    |
| 316 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙丰台村内东   | 160            | 0.87          |    |
| 317 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 龙丰台公用变   | 200            | 0.95          |    |
| 318 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 黄双坨村内    | 160            | 28.66         |    |
| 319 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 高庄子村北    | 100            | 1.25          |    |
| 320 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 高庄子村内    | 160            | 0             |    |
| 321 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 高庄子村400  | 400            | 10.84         |    |
| 322 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 马庄村南     | 100            | 0.76          |    |
| 323 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 马庄村内西    | 200            | 0             |    |
| 324 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 马庄村内     | 200            | 6.85          |    |
| 325 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 马庄村东北    | 80             | 18.22         |    |
| 326 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 陆庄村内     | 200            | 0.81          |    |
| 327 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 邸庄村内     | 160            | 2.36          |    |
| 328 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 边丰台村西    | 50             | 10.3          |    |
| 329 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 边丰台村内    | 100            | 0.38          |    |
| 330 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 贾庄村西     | 100            | 0.2           |    |
| 331 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 贾庄村东内    | 200            | 9.56          |    |
| 332 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西牛栏南     | 160            | 1.95          |    |
| 333 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西牛栏北     | 200            | 12.565        |    |
| 334 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西牛栏公用变   | 200            | 4.24          |    |
| 335 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西牛栏中     | 400            | 0.55          |    |
| 336 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西景佃子村内   | 200            | 2.235         |    |
| 337 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西刘庄道南    | 160            | 3.195         |    |
| 338 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西刘庄公用变   | 200            | 6             |    |
| 339 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西刁坨村南    | 200            | 14.71         |    |
| 340 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 西刁坨村内并   | 200            | 0.49          |    |
| 341 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 蒿子水村内    | 160            | 8.1           |    |
| 342 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 董新庄村西    | 200            | 0.27          |    |
| 343 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网 董新庄村内并   | 160            | 51.08         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称       | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|-------------|----------------|---------------|----|
| 344 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_苏庄村内北    | 160            | 6.98          |    |
| 345 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_苏庄村东并    | 100            | 0.57          |    |
| 346 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_罗家营村内    | 400            | 0.17          |    |
| 347 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕西村南     | 160            | 0.63          |    |
| 348 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕西村东     | 200            | 15.29         |    |
| 349 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕北村村内并   | 200            | 69.225        |    |
| 350 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕北村南     | 200            | 18.425        |    |
| 351 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕北村北     | 200            | 0.65          |    |
| 352 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕中村村内并   | 200            | 0.525         |    |
| 353 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕中村南     | 160            | 0.08          |    |
| 354 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 绕东村内        | 200            | 1.54          |    |
| 355 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕东村与中村并  | 100            | 2.57          |    |
| 356 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_绕东村400   | 400            | 30.98         |    |
| 357 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_白庄村西内    | 200            | 11.14         |    |
| 358 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_白庄村小庄    | 50             | 13.6          |    |
| 359 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_白庄村小学西   | 160            | 15.61         |    |
| 360 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_白庄村东     | 200            | 25.75         |    |
| 361 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_白庄公用变    | 200            | 0.56          |    |
| 362 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_白坨子村北并   | 200            | 5.68          |    |
| 363 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_王庄子村北小庄  | 200            | 0.02          |    |
| 364 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_王庄子村中内   | 160            | 1             |    |
| 365 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_牛甫庄村内    | 160            | 0.97          |    |
| 366 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_燕庄子村南    | 200            | 15.35         |    |
| 367 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_燕庄子村东并   | 200            | 11.03         |    |
| 368 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_燕埝坨村北    | 200            | 0.88          |    |
| 369 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_沙子营村西    | 160            | 2.36          |    |
| 370 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_沙子营村北    | 160            | 0             |    |
| 371 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_汪上村南     | 160            | 12.06         |    |
| 372 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_汪上村内西    | 200            | 7.255         |    |
| 373 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_汪上村内东    | 200            | 25.53         |    |
| 374 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_武埝坨大队院内  | 100            | 0.52          |    |
| 375 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_杨古泊村西南   | 200            | 13.13         |    |
| 376 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_杨古泊村北    | 160            | 22.21         |    |
| 377 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_杨古泊村东    | 160            | 14.85         |    |
| 378 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_杨丰台火车站南  | 100            | 15.6          |    |
| 379 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_杨丰台村西    | 160            | 0.43          |    |
| 380 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_杨丰台村南    | 200            | 0.035         |    |
| 381 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_杨丰台村东    | 200            | 0.06          |    |
| 382 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_李埝坨村内50  | 200            | 7.25          |    |
| 383 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_李埝坨村3#台区 | 200            | 0.685         |    |
| 384 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_李埝坨村100  | 100            | 0.07          |    |
| 385 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒四村西     | 200            | 14.76         |    |
| 386 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒四村南     | 200            | 30.82         |    |
| 387 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒四村北并    | 160            | 0.45          |    |
| 388 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒五村西     | 200            | 0.375         |    |
| 389 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒五村南     | 200            | 11.21         |    |
| 390 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒五村内并    | 160            | 0.26          |    |
| 391 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒二村西     | 200            | 52.57         |    |
| 392 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_晒二村南     | 200            | 0             |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称      | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|------------|----------------|---------------|----|
| 393 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 晒二村内并   | 160            | 0.04          |    |
| 394 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 晒三村北    | 200            | 0.35          |    |
| 395 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 晒三村内南   | 400            | 8.455         |    |
| 396 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 晒一村东并   | 315            | 8.075         |    |
| 397 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 总屯一村小庄  | 200            | 0.485         |    |
| 398 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 总屯一村内并  | 160            | 1.515         |    |
| 399 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 总二村南并   | 200            | 14.97         |    |
| 400 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 总二村北并   | 200            | 0.315         |    |
| 401 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 徐新庄村内   | 160            | 0.375         |    |
| 402 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 徐新庄公用变  | 200            | 0             |    |
| 403 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 徐双坨村内   | 200            | 0.24          |    |
| 404 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 徐双坨2#新  | 200            | 85.45         |    |
| 405 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 张百户村南   | 200            | 76.3          |    |
| 406 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 张百户村内   | 160            | 21            |    |
| 407 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 康埝坨村西   | 160            | 1.2           |    |
| 408 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 康埝坨村南   | 200            | 0.6           |    |
| 409 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 康埝坨村中   | 200            | 0             |    |
| 410 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 康埝坨村东   | 100            | 0.25          |    |
| 411 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 左丰台村南   | 160            | 0.86          |    |
| 412 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 左丰台村北   | 100            | 14.32         |    |
| 413 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 岳营村内    | 200            | 0.55          |    |
| 414 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 岳营村东    | 200            | 0.35          |    |
| 415 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 局风冷变台   | 200            | 7.67          |    |
| 416 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 局粮库变台   | 50             | 13.5          |    |
| 417 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 局100变台  | 250            | 17.43         |    |
| 418 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小营村西    | 200            | 0             |    |
| 419 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小营村内    | 400            | 0.33          |    |
| 420 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小田庄村南   | 160            | 0.97          |    |
| 421 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小田庄村内北  | 200            | 3.8           |    |
| 422 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小牛栏村南并  | 160            | 2.25          |    |
| 423 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小牛栏村北   | 160            | 3.95          |    |
| 424 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小心庄村西南  | 200            | 23.95         |    |
| 425 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小心庄村北   | 200            | 31.51         |    |
| 426 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小心庄村内   | 200            | 39.22         |    |
| 427 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 小心庄学校南  | 200            | 5.32          |    |
| 428 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 安山镇公用变  | 50             | 11.4          |    |
| 429 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 安山街村南   | 200            | 25.79         |    |
| 430 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 安山街村北   | 200            | 7.96          |    |
| 431 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 安山街村内并  | 400            | 9.67          |    |
| 432 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 大田庄村西   | 200            | 0.465         |    |
| 433 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 大田庄村南并  | 130            | 0             |    |
| 434 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 大田庄村内西并 | 400            | 0.47          |    |
| 435 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 大田庄村东北  | 200            | 0.93          |    |
| 436 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 大田庄公用变  | 200            | 79.95         |    |
| 437 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 垂柳庄村西   | 200            | 3.67          |    |
| 438 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 垂柳庄村村内  | 200            | 1.415         |    |
| 439 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 垂柳庄村北   | 100            | 4.79          |    |
| 440 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 周庄村南    | 160            | 32.17         |    |
| 441 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网 周庄村北    | 200            | 0             |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称      | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|------------|----------------|---------------|----|
| 442 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_周庄村内    | 200            | 0.43          |    |
| 443 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_员外庄西小庄并 | 100            | 1.4           |    |
| 444 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_员外庄西小庄  | 100            | 11.1          |    |
| 445 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_员外庄村南   | 160            | 0             |    |
| 446 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_员外庄村北   | 160            | 3             |    |
| 447 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后石庄粮库院内 | 200            | 0.42          |    |
| 448 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后石庄村西北  | 200            | 0.46          |    |
| 449 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后石庄村内   | 150            | 8.39          |    |
| 450 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后所营村南   | 160            | 14.26         |    |
| 451 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后所营村北   | 100            | 16.95         |    |
| 452 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后所营村内并  | 160            | 10.86         |    |
| 453 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后土桥村西并  | 200            | 0.515         |    |
| 454 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后土桥村东南  | 80             | 17.67         |    |
| 455 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后土桥村东内  | 200            | 4.495         |    |
| 456 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后丰台村北   | 200            | 3.28          |    |
| 457 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_后丰台村内并  | 160            | 86.2          |    |
| 458 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_卞新庄村西   | 100            | 11.76         |    |
| 459 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_卞新庄村南   | 400            | 0.45          |    |
| 460 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_卞新庄村内   | 160            | 8.81          |    |
| 461 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_南各庄村南   | 80             | 16.75         |    |
| 462 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_南各庄村东并  | 100            | 0.06          |    |
| 463 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_南各庄村东北  | 160            | 0.08          |    |
| 464 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_北各庄村南内  | 200            | 12.81         |    |
| 465 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_北各庄村中   | 200            | 0             |    |
| 466 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_前土桥村西   | 160            | 3.19          |    |
| 467 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_前土桥村北   | 200            | 14.26         |    |
| 468 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_刘古泊西小庄  | 100            | 0             |    |
| 469 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_刘古泊村委东  | 200            | 0.39          |    |
| 470 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_刘古泊村内西  | 200            | 1.47          |    |
| 471 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_刘双坨村西北  | 200            | 0.3           |    |
| 472 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_刘双坨村南   | 160            | 9.14          |    |
| 473 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_刘双坨村内   | 100            | 29.47         |    |
| 474 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_刘双坨村东北  | 200            | 3.04          |    |
| 475 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_八百户村内   | 160            | 0.08          |    |
| 476 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_中各庄村西北  | 200            | 3.7           |    |
| 477 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_中各庄大队前  | 160            | 0.455         |    |
| 478 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东牛栏村南   | 250            | 13.42         |    |
| 479 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东牛栏村东并  | 250            | 0             |    |
| 480 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东景村东并   | 200            | 4.94          |    |
| 481 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东北庄村西内  | 250            | 9.03          |    |
| 482 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东北庄村东并  | 125            | 0.04          |    |
| 483 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东刘庄村内   | 80             | 16.64         |    |
| 484 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东刘庄村东并  | 160            | 0.53          |    |
| 485 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东刁坨村内西新 | 400            | 7.72          |    |
| 486 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_东刁坨村东   | 200            | 13.13         |    |
| 487 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_万庄村内南   | 100            | 3.55          |    |
| 488 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_万庄村内    | 80             | 1.045         |    |
| 489 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 一募河村内并     | 200            | 6.155         |    |
| 490 | 昌黎县 | 安山镇供电所 | 电网_一本河100  | 160            | 10.63         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称         | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|---------------|----------------|---------------|----|
| 491 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 马芳营村北内     | 200            | 0.34          |    |
| 492 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 马芳营村内      | 160            | 13.95         |    |
| 493 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈庄子马路边西    | 200            | 9.03          |    |
| 494 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈庄子村西内2    | 200            | 3.17          |    |
| 495 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈庄子村内北3    | 160            | 14.175        |    |
| 496 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈庄子村中      | 200            | 46.185        |    |
| 497 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈庄子村东内     | 160            | 128           |    |
| 498 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈各庄二村3     | 200            | 160           |    |
| 499 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈各庄三村3     | 200            | 160           |    |
| 500 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈各庄一村东北    | 200            | 0.24          |    |
| 501 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈二村马路边     | 200            | 76.5          |    |
| 502 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈二村西       | 200            | 29.1          |    |
| 503 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈二村中混      | 160            | 54.25         |    |
| 504 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈三村西       | 200            | 100.6         |    |
| 505 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈三村内东      | 250            | 200           |    |
| 506 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈三村内       | 160            | 0.65          |    |
| 507 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈一村内混      | 160            | 0.21          |    |
| 508 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 陈一村内东      | 160            | 6.235         |    |
| 509 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 闫庄路西混      | 200            | 160           |    |
| 510 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 闫庄2        | 200            | 160           |    |
| 511 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 金庄村西       | 200            | 61.23         |    |
| 512 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 金庄村内       | 160            | 4.55          |    |
| 513 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 金庄村东1      | 200            | 120.025       |    |
| 514 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 达子营村南      | 400            | 262.02        |    |
| 515 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 达子营村内北     | 160            | 3.365         |    |
| 516 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 达子营村内      | 200            | 12.11         |    |
| 517 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 达子营东       | 200            | 108.075       |    |
| 518 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 赵各庄村内      | 160            | 20.74         |    |
| 519 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 赵各庄村东新     | 200            | 0.1           |    |
| 520 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西蔡村南内      | 100            | 13.04         |    |
| 521 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西蔡村内       | 160            | 108.02        |    |
| 522 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西蔡村东变压器    | 200            | 149.2         |    |
| 523 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西蔡各庄村西     | 100            | 12.075        |    |
| 524 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西蔡3        | 200            | 151.2         |    |
| 525 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西水泡村内      | 160            | 0             |    |
| 526 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西毛村南内      | 200            | 0.21          |    |
| 527 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西毛各庄村      | 200            | 9.94          |    |
| 528 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄马芳营北     | 200            | 13.79         |    |
| 529 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄西北混      | 160            | 117.8         |    |
| 530 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄粮库南变压器   | 200            | 131.2         |    |
| 531 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄粮库北混2    | 160            | 56.48         |    |
| 532 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄法院北      | 200            | 160           |    |
| 533 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄村内（小学）   | 160            | 75.8          |    |
| 534 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄村内混3     | 200            | 160           |    |
| 535 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄建龙东      | 200            | 160           |    |
| 536 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄市场内      | 200            | 160           |    |
| 537 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄小楼（西）变压器 | 160            | 128           |    |
| 538 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄小楼5      | 200            | 160           |    |
| 539 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄小学北      | 200            | 146.24        |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称          | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|----------------|----------------|---------------|----|
| 540 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄大队西       | 200            | 136.82        |    |
| 541 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄养鱼坑4      | 160            | 33.82         |    |
| 542 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西庄东坨子       | 200            | 160           |    |
| 543 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西和睦营(小学)变压器 | 200            | 88.145        |    |
| 544 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西和睦营村内      | 160            | 29.6          |    |
| 545 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 西和睦营新       | 200            | 132.325       |    |
| 546 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 胡家庄村内东      | 160            | 14.84         |    |
| 547 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 胡家庄村内       | 160            | 0.52          |    |
| 548 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 胡家庄新        | 200            | 0.12          |    |
| 549 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 白营村内东变压器    | 200            | 6.94          |    |
| 550 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 白官营村西(公司)   | 200            | 1.68          |    |
| 551 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 白官营村西南      | 160            | 0             |    |
| 552 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 白官营村内       | 200            | 3.38          |    |
| 553 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 王各庄村西       | 200            | 0.61          |    |
| 554 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 王各庄村北内      | 200            | 0             |    |
| 555 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 王各庄村东       | 200            | 1             |    |
| 556 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村西南      | 200            | 2.35          |    |
| 557 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村西       | 200            | 4.92          |    |
| 558 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村小学北     | 200            | 1.35          |    |
| 559 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村南       | 160            | 79.6          |    |
| 560 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村东新      | 200            | 8.11          |    |
| 561 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村东南      | 400            | 10.55         |    |
| 562 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村东北      | 200            | 4.27          |    |
| 563 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 牛各庄村2       | 160            | 0.45          |    |
| 564 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 燕各庄村西内变压器   | 160            | 26.375        |    |
| 565 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 燕各庄村新1      | 200            | 57.15         |    |
| 566 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 燕各庄村东内      | 200            | 89.38         |    |
| 567 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 港心(村西)变压器   | 200            | 4.655         |    |
| 568 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 港心村南混       | 160            | 117.8         |    |
| 569 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 港心村东        | 200            | 8.48          |    |
| 570 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 榆林村南        | 200            | 0.3           |    |
| 571 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 榆林村内混       | 200            | 0.36          |    |
| 572 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 榆林村东南       | 200            | 0             |    |
| 573 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 棋子庄村南混      | 100            | 11.12         |    |
| 574 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 棋子庄村内       | 200            | 73.14         |    |
| 575 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 棋子庄村东内      | 160            | 8.8           |    |
| 576 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 曾各庄村西南      | 160            | 13.8          |    |
| 577 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 曾各庄村西北      | 200            | 12.1          |    |
| 578 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 曾各庄村北内新     | 200            | 6.8           |    |
| 579 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 曾各庄村内混新     | 200            | 0.575         |    |
| 580 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 曾各庄小学内      | 200            | 1.63          |    |
| 581 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 曾各庄大队外      | 200            | 15.615        |    |
| 582 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 曾各庄北2       | 200            | 1.05          |    |
| 583 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 新庄村内        | 200            | 160           |    |
| 584 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 张各庄西南       | 200            | 16.06         |    |
| 585 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 张各庄村内北      | 200            | 6.64          |    |
| 586 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 张各庄村内       | 200            | 11.095        |    |
| 587 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 张各庄村东北内     | 100            | 45.22         |    |
| 588 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 廖各庄村内       | 160            | 31.55         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称            | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|------------------|----------------|---------------|----|
| 589 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 庞各庄村南         | 200            | 0.625         |    |
| 590 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 庞各庄村内         | 160            | 0.48          |    |
| 591 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 庄窠村北内         | 200            | 110.185       |    |
| 592 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 庄窠村内          | 160            | 128           |    |
| 593 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 小史家口村北        | 160            | 35.84         |    |
| 594 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 小史家口村东内变压器    | 160            | 0.9           |    |
| 595 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 大史家口514       | 160            | 100.1         |    |
| 596 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 大史家口512       | 100            | 80            |    |
| 597 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 唐庄子村西混        | 100            | 1.2           |    |
| 598 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 唐庄子新          | 200            | 2.49          |    |
| 599 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄(小学)变压器    | 200            | 115.98        |    |
| 600 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村西15#      | 200            | 16.51         |    |
| 601 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村西10#      | 200            | 33.545        |    |
| 602 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村东北内       | 200            | 0.14          |    |
| 603 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村东3        | 100            | 11.25         |    |
| 604 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村东2        | 100            | 6.43          |    |
| 605 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村东1        | 100            | 14.55         |    |
| 606 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村32#       | 100            | 80            |    |
| 607 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村29#       | 100            | 59.75         |    |
| 608 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 吴各庄村27#       | 100            | 34.12         |    |
| 609 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村(分院)变压器     | 200            | 160           |    |
| 610 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村村内(村委会南)变压器 | 200            | 160           |    |
| 611 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村村内西         | 200            | 160           |    |
| 612 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村村内2         | 315            | 252           |    |
| 613 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村村东南混1       | 200            | 160           |    |
| 614 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村北市场4        | 315            | 252           |    |
| 615 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村养殖小区变压器     | 200            | 160           |    |
| 616 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南村3新          | 400            | 320           |    |
| 617 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南新庄村内南        | 200            | 8.46          |    |
| 618 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 南新庄           | 160            | 128           |    |
| 619 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 北村马路边2        | 160            | 128           |    |
| 620 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 北村小学内         | 160            | 117.2         |    |
| 621 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 北村大队内5#台区     | 400            | 320           |    |
| 622 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 北村中学门口3       | 400            | 320           |    |
| 623 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 北村东北内1        | 160            | 128           |    |
| 624 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 北新庄           | 160            | 128           |    |
| 625 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 刘官营(小学)变压器    | 200            | 21.255        |    |
| 626 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 刘官营村北养殖小区     | 200            | 160           |    |
| 627 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 刘官营村内         | 200            | 0.16          |    |
| 628 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 刘官营村东内        | 160            | 2.81          |    |
| 629 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 党各庄(市场)       | 200            | 113.2         |    |
| 630 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 党各庄马路边1       | 200            | 6.87          |    |
| 631 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 党各庄村西北        | 200            | 47.5          |    |
| 632 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 党各庄村西         | 200            | 3.95          |    |
| 633 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 党各庄村内2        | 200            | 0.04          |    |
| 634 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 党各庄村东南        | 200            | 56.05         |    |
| 635 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 侯庄子村内         | 160            | 128           |    |
| 636 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 于庄子村西变压器      | 160            | 65.48         |    |
| 637 | 昌黎县 | 靖安镇供电所 | 电网 于庄子村内         | 200            | 11.57         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称         | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|---------------|----------------|---------------|----|
| 638 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 于庄子村东北     | 200            | 37.555        |    |
| 639 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东蔡村西内      | 160            | 3.425         |    |
| 640 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东蔡村内       | 160            | 20.305        |    |
| 641 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东蔡3        | 200            | 110.8         |    |
| 642 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东水泡村北      | 200            | 26.55         |    |
| 643 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东水泡村内      | 160            | 43.1          |    |
| 644 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东毛各庄村南     | 200            | 38.39         |    |
| 645 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东毛各庄村      | 200            | 5.67          |    |
| 646 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东和睦营村北     | 200            | 10.8          |    |
| 647 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网 东和睦营村东(公司) | 200            | 26.25         |    |
| 648 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 里各庄村西         | 200            | 0.45          |    |
| 649 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 里各庄村内2#       | 100            | 6.87          |    |
| 650 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 相公营村中         | 400            | 7.74          |    |
| 651 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 镇居民区       | 160            | 12.5          |    |
| 652 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄(宏兴小区)  | 160            | 128           |    |
| 653 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄村西2     | 200            | 0             |    |
| 654 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄村水塔西    | 160            | 0             |    |
| 655 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄村北      | 250            | 102.235       |    |
| 656 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄村内(北桥)  | 100            | 0             |    |
| 657 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄村中      | 160            | 29.4          |    |
| 658 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄新村2     | 160            | 5.44          |    |
| 659 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄东南      | 100            | 1.895         |    |
| 660 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 里各庄        | 160            | 15.22         |    |
| 661 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 相公营村西南     | 160            | 1.495         |    |
| 662 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 相公营村西      | 160            | 3.09          |    |
| 663 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 相公营村南      | 315            | 0.1           |    |
| 664 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 相公营村东      | 200            | 0.955         |    |
| 665 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 洼里村西南      | 200            | 1             |    |
| 666 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 洼里村北       | 160            | 7.34          |    |
| 667 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 洼里村内       | 200            | 37.39         |    |
| 668 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 洼里5        | 200            | 56.67         |    |
| 669 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 洼里4        | 200            | 68.895        |    |
| 670 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄村南      | 80             | 13.57         |    |
| 671 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄村北      | 100            | 0.14          |    |
| 672 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄村中      | 160            | 5.89          |    |
| 673 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄村东2     | 100            | 3.36          |    |
| 674 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄村东      | 200            | 0.77          |    |
| 675 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄村5#台区   | 200            | 27.22         |    |
| 676 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄8       | 200            | 140.32        |    |
| 677 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄7       | 1250           | 944.15        |    |
| 678 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 朱各庄6       | 200            | 0             |    |
| 679 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 指挥村6       | 160            | 8.1           |    |
| 680 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 指挥村5       | 160            | 2.57          |    |
| 681 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 指挥村4       | 100            | 0.12          |    |
| 682 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 指挥村3       | 100            | 1.44          |    |
| 683 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 指挥村2       | 160            | 0             |    |
| 684 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 指挥9(粮库东)   | 200            | 9.53          |    |
| 685 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 指挥8台区变压器   | 200            | 4.55          |    |
| 686 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网 崔庄村南       | 160            | 0             |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称     | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|-----------|----------------|---------------|----|
| 687 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_崔庄村内2  | 100            | 1.73          |    |
| 688 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_崔庄村内   | 160            | 3.06          |    |
| 689 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_崔庄村东   | 200            | 160           |    |
| 690 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_崔庄6    | 200            | 0             |    |
| 691 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_崔庄5    | 200            | 3.73          |    |
| 692 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_小庄村西   | 160            | 5.26          |    |
| 693 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_小庄村北2  | 100            | 0.25          |    |
| 694 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_小庄东北   | 200            | 8.305         |    |
| 695 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_孙庄村西北  | 250            | 0             |    |
| 696 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_孙庄村西   | 160            | 0             |    |
| 697 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_孙庄村南   | 160            | 3.6           |    |
| 698 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大樊各庄6  | 400            | 320           |    |
| 699 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大庄村西南  | 160            | 87.55         |    |
| 700 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大庄村西   | 200            | 0             |    |
| 701 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大庄村南   | 160            | 1.03          |    |
| 702 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大庄村东   | 200            | 14.77         |    |
| 703 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大庄新村   | 200            | 0.88          |    |
| 704 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_坎上村5   | 100            | 4.31          |    |
| 705 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_坎上9    | 200            | 0             |    |
| 706 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_坎上4    | 200            | 0.23          |    |
| 707 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_坎上3台1# | 160            | 11.4          |    |
| 708 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_坎上2    | 160            | 0.405         |    |
| 709 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_后院村东   | 200            | 0.035         |    |
| 710 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_后院村    | 200            | 0             |    |
| 711 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_前院村南   | 160            | 1.59          |    |
| 712 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_前白石院东  | 200            | 25.125        |    |
| 713 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_下庄老村   | 160            | 7.36          |    |
| 714 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_下庄村南   | 160            | 29.29         |    |
| 715 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_下庄村北   | 160            | 0             |    |
| 716 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_下庄村东   | 160            | 2.735         |    |
| 717 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_下庄新村2  | 160            | 0             |    |
| 718 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_上庄村西北  | 160            | 4.37          |    |
| 719 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_上庄村西3  | 200            | 6.66          |    |
| 720 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_上庄村西2  | 200            | 22.16         |    |
| 721 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_上庄村北   | 100            | 1.79          |    |
| 722 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_上庄村中   | 160            | 0.15          |    |
| 723 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_上庄村东2  | 200            | 0.55          |    |
| 724 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_上庄村东1  | 200            | 0.5           |    |
| 725 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 指挥村7      | 100            | 11.66         |    |
| 726 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 指挥村1      | 100            | 10.92         |    |
| 727 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 小庄村东      | 160            | 0             |    |
| 728 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_孙庄村内   | 100            | 5.2           |    |
| 729 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 坎上1台      | 200            | 10.295        |    |
| 730 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 上庄村西南     | 200            | 0             |    |
| 731 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_高庄小庄   | 100            | 1.9           |    |
| 732 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_高庄内东   | 200            | 1.99          |    |
| 733 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_高庄内1   | 160            | 9.94          |    |
| 734 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_马踏店西   | 160            | 1.41          |    |
| 735 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_马踏店村东  | 200            | 0.92          |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称     | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|-----------|----------------|---------------|----|
| 736 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马踏店内   | 315            | 3.41          |    |
| 737 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马踏店4   | 200            | 0.12          |    |
| 738 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马庄子2   | 200            | 16.48         |    |
| 739 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马坨村内东  | 160            | 0.93          |    |
| 740 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马坨店西南  | 200            | 0.535         |    |
| 741 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马坨店西北  | 200            | 3.11          |    |
| 742 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马坨店村内  | 200            | 108.8         |    |
| 743 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马坨店村东  | 160            | 0.86          |    |
| 744 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马坨店内西  | 200            | 2.51          |    |
| 745 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_马坨店东南  | 200            | 0.495         |    |
| 746 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_郑林子村南  | 400            | 0.455         |    |
| 747 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_郑林子内   | 160            | 7.56          |    |
| 748 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_郑庄内北   | 100            | 17.23         |    |
| 749 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_郑庄内1   | 80             | 0.03          |    |
| 750 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_邱家营内西  | 100            | 33.8          |    |
| 751 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_邱家营内东  | 100            | 0.95          |    |
| 752 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_邱家营内   | 200            | 14.43         |    |
| 753 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_贾庄子南   | 100            | 0             |    |
| 754 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_贾庄子北   | 400            | 270.95        |    |
| 755 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_解家桥西   | 160            | 4.72          |    |
| 756 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_解家桥东   | 200            | 14.235        |    |
| 757 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_解家桥3   | 200            | 95.35         |    |
| 758 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_西马庄子西  | 200            | 2.23          |    |
| 759 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_西赵庄内1  | 200            | 0.67          |    |
| 760 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_西赵2    | 200            | 0.465         |    |
| 761 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_西荒草店内  | 200            | 15.84         |    |
| 762 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_西新庄内西  | 200            | 0.55          |    |
| 763 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_西新庄内东  | 200            | 0.7           |    |
| 764 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 裴各庄二村4#   | 200            | 1.41          |    |
| 765 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_裴二内1#  | 125            | 14.945        |    |
| 766 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_裴一内西   | 160            | 1.63          |    |
| 767 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_裴一内南   | 200            | 2.885         |    |
| 768 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_裴一东    | 80             | 15.4          |    |
| 769 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_苟家套西1# | 160            | 8.85          |    |
| 770 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_白庄子西   | 160            | 8.52          |    |
| 771 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_白庄子村内  | 160            | 2.72          |    |
| 772 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_王楼内1#  | 200            | 14.39         |    |
| 773 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_潘各庄西北  | 400            | 20.45         |    |
| 774 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_潘各庄内南  | 160            | 0.87          |    |
| 775 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_潘各庄内北  | 160            | 4.1           |    |
| 776 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_渠流港村东  | 200            | 0.82          |    |
| 777 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_渠流港内   | 200            | 4.78          |    |
| 778 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_武各庄村西北 | 100            | 1.515         |    |
| 779 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_武各庄村西  | 200            | 6.46          |    |
| 780 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_武各庄村东南 | 200            | 0             |    |
| 781 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_武各庄东   | 200            | 18.755        |    |
| 782 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_槐贾庄村南  | 200            | 5.05          |    |
| 783 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_槐贾庄内   | 160            | 4.27          |    |
| 784 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网_槐李庄内   | 200            | 0             |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称      | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|------------|----------------|---------------|----|
| 785 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 槐冯庄西    | 200            | 0.59          |    |
| 786 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 槐冯庄村北   | 200            | 160           |    |
| 787 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 槐冯庄内东   | 200            | 12.35         |    |
| 788 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 槐冯庄内    | 200            | 0.21          |    |
| 789 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 桃园内     | 200            | 1.6           |    |
| 790 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 杨柳庄南    | 200            | 3.285         |    |
| 791 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 杨柳庄东    | 160            | 10.375        |    |
| 792 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 杨坨南     | 160            | 0.06          |    |
| 793 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 杨坨北     | 160            | 0.395         |    |
| 794 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 杨坨内     | 50             | 10.02         |    |
| 795 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施家坨西队西  | 200            | 0.895         |    |
| 796 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施家坨西队北  | 100            | 8.7           |    |
| 797 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施家坨西队内  | 200            | 6.15          |    |
| 798 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施家坨东队内  | 160            | 0.275         |    |
| 799 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施家坨东队东  | 160            | 0             |    |
| 800 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施家坨4    | 200            | 15.37         |    |
| 801 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施各庄西队西  | 200            | 5.59          |    |
| 802 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施各庄西队东  | 200            | 0.025         |    |
| 803 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施各庄内西   | 160            | 0.76          |    |
| 804 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施各庄东队内  | 160            | 0.95          |    |
| 805 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 施各庄东队东  | 200            | 13.905        |    |
| 806 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集街北    | 200            | 128.32        |    |
| 807 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集街内南   | 200            | 160           |    |
| 808 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集街内80  | 160            | 60.35         |    |
| 809 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集街内2#  | 315            | 214.25        |    |
| 810 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集街东    | 160            | 128           |    |
| 811 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集街200  | 200            | 130.74        |    |
| 812 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集村内西2号 | 200            | 12.05         |    |
| 813 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集村内西1号 | 200            | 67.45         |    |
| 814 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集村3    | 200            | 124.25        |    |
| 815 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集村2    | 400            | 221           |    |
| 816 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 新集东北    | 200            | 49.74         |    |
| 817 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 西新庄村南      | 200            | 20.1          |    |
| 818 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 徐杜庄内    | 160            | 6.07          |    |
| 819 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 徐杜庄2    | 200            | 14.88         |    |
| 820 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 张庄子东    | 160            | 65.28         |    |
| 821 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 张刘庄北    | 160            | 10.42         |    |
| 822 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 张刘庄2    | 200            | 16.04         |    |
| 823 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 康艾庄西    | 160            | 1.97          |    |
| 824 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 康艾庄内北   | 200            | 0.49          |    |
| 825 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 康艾庄内东   | 200            | 7.1           |    |
| 826 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 康艾庄东北   | 400            | 4.205         |    |
| 827 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 庄窠北     | 160            | 0             |    |
| 828 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 庄窠内西    | 200            | 11.625        |    |
| 829 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 庄窠东     | 100            | 41.3          |    |
| 830 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 常陈庄内北   | 200            | 12.44         |    |
| 831 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 常陈庄内    | 160            | 0.54          |    |
| 832 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 巢庄内     | 200            | 0.51          |    |
| 833 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 崖二村内二   | 200            | 15.23         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称      | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|--------|------------|----------------|---------------|----|
| 834 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 崖二内     | 160            | 1.37          |    |
| 835 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 崖一村北    | 200            | 0.46          |    |
| 836 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 崖一内     | 160            | 11.59         |    |
| 837 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 岸上二村3   | 200            | 8.38          |    |
| 838 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 尹坨西北    | 160            | 13.65         |    |
| 839 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 尹坨内西    | 160            | 10.05         |    |
| 840 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 尖角二村村中2 | 200            | 15.29         |    |
| 841 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 尖二西     | 200            | 11.36         |    |
| 842 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 尖二内     | 100            | 25.25         |    |
| 843 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 尖一南     | 200            | 1.365         |    |
| 844 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 尖一北     | 200            | 1.19          |    |
| 845 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小鲁庄内    | 200            | 0.095         |    |
| 846 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小营西     | 160            | 1.015         |    |
| 847 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小营东     | 315            | 0.47          |    |
| 848 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小港内     | 100            | 13.25         |    |
| 849 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小林上内    | 160            | 7.8           |    |
| 850 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小林上东    | 200            | 1.4           |    |
| 851 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小林上3    | 200            | 1.38          |    |
| 852 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小李庄     | 200            | 0.88          |    |
| 853 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小寨南     | 200            | 0.76          |    |
| 854 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小寨北     | 200            | 0             |    |
| 855 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 小周庄内    | 100            | 6.81          |    |
| 856 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 安岐庄村西   | 200            | 5.45          |    |
| 857 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 安岐庄村内东  | 160            | 11.24         |    |
| 858 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 安岐庄村内   | 160            | 87.24         |    |
| 859 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 太平庄南    | 80             | 12.3          |    |
| 860 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大林上内    | 200            | 0.425         |    |
| 861 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大林上2#   | 200            | 0.83          |    |
| 862 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大夫庄内西   | 160            | 4.83          |    |
| 863 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大夫庄内南   | 200            | 14.91         |    |
| 864 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大夫庄内东   | 160            | 0.045         |    |
| 865 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大夫庄中东   | 200            | 24.5          |    |
| 866 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大夫庄东小   | 160            | 1.265         |    |
| 867 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大夫庄东南   | 400            | 270.5         |    |
| 868 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大夫庄6#   | 200            | 0.9           |    |
| 869 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大周庄西    | 100            | 58            |    |
| 870 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大周庄村内   | 100            | 8.2           |    |
| 871 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大卢庄北    | 160            | 11.7          |    |
| 872 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 大卢庄2    | 200            | 9.98          |    |
| 873 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 围杆庄西    | 400            | 1.535         |    |
| 874 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 围杆庄内    | 160            | 0             |    |
| 875 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 围杆庄东    | 160            | 16.52         |    |
| 876 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 吴家坨内    | 160            | 5.39          |    |
| 877 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 吴家坨东    | 200            | 0.14          |    |
| 878 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 后马坨西    | 200            | 20.2          |    |
| 879 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 后马坨内北   | 160            | 0.65          |    |
| 880 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 后马坨内东   | 160            | 0             |    |
| 881 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 后马坨内    | 160            | 10.275        |    |
| 882 | 昌黎县 | 新集镇供电所 | 电网 后孟营路边   | 200            | 11.83         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称      | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|------------|----------------|---------------|----|
| 883 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_后孟营西南   | 200            | 4.16          |    |
| 884 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_后孟营西    | 160            | 0.58          |    |
| 885 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_后孟营北    | 200            | 0.7           |    |
| 886 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_后孟营东    | 160            | 31.3          |    |
| 887 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_厚佃村内二   | 100            | 8.02          |    |
| 888 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_厚佃内     | 200            | 6.78          |    |
| 889 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_南套内     | 100            | 3.8           |    |
| 890 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_北赵内     | 200            | 0.835         |    |
| 891 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_北房子东    | 200            | 0.77          |    |
| 892 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_前马坨北    | 200            | 0.8           |    |
| 893 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_前马坨内西   | 200            | 0.7           |    |
| 894 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_前马坨内东   | 200            | 0.37          |    |
| 895 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_前马坨东南   | 200            | 0.05          |    |
| 896 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_前孟营北    | 160            | 128           |    |
| 897 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_刘林子西    | 160            | 2.2           |    |
| 898 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_刘林子村东   | 200            | 1.15          |    |
| 899 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_刘林子东    | 200            | 1.04          |    |
| 900 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_冯庄2#    | 200            | 0.42          |    |
| 901 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_伊坨内东    | 160            | 0.34          |    |
| 902 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_东赵内     | 160            | 3.98          |    |
| 903 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_东荒草店内   | 200            | 2.26          |    |
| 904 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_东沙子内    | 160            | 2.53          |    |
| 905 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_东佃东     | 200            | 0.73          |    |
| 906 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_上各庄西    | 160            | 0.53          |    |
| 907 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_上各庄村东   | 200            | 14.32         |    |
| 908 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_上各庄东    | 160            | 0.26          |    |
| 909 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_三八家子内   | 200            | 4.99          |    |
| 910 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_丁村内西    | 100            | 0.085         |    |
| 911 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_丁村内     | 160            | 1.04          |    |
| 912 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_黄土庙南    | 200            | 6.11          |    |
| 913 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_黄土庙北    | 200            | 0.1           |    |
| 914 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_高坨村南    | 200            | 11.8          |    |
| 915 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_高坨村北变压器 | 160            | 0             |    |
| 916 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_马庄子     | 200            | 7.36          |    |
| 917 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_韩营南     | 200            | 144.88        |    |
| 918 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_韩营北     | 200            | 14.49         |    |
| 919 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_韩营      | 100            | 8.72          |    |
| 920 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_陈青坨东    | 200            | 10.705        |    |
| 921 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_陈青坨     | 100            | 0             |    |
| 922 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_郭青坨西    | 200            | 1.75          |    |
| 923 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_郭青坨南    | 200            | 99.72         |    |
| 924 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 郭庄子西       | 100            | 0.58          |    |
| 925 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_郭庄子新    | 200            | 116.88        |    |
| 926 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_郑家铺南    | 160            | 128           |    |
| 927 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_郑家铺北    | 200            | 160           |    |
| 928 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_赵庄子     | 100            | 1.88          |    |
| 929 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_豆军庄     | 160            | 3.83          |    |
| 930 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西腾远西变压器 | 160            | 60.94         |    |
| 931 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西腾远     | 160            | 1             |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称               | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|---------|---------------------|----------------|---------------|----|
| 932 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西新立西             | 200            | 0.97          |    |
| 933 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西新立村内            | 200            | 0             |    |
| 934 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西拗西              | 100            | 0             |    |
| 935 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西拗南              | 200            | 0.61          |    |
| 936 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西拗北              | 200            | 7.805         |    |
| 937 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西拗东北             | 200            | 0.345         |    |
| 938 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西拗东              | 200            | 13.045        |    |
| 939 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西么西              | 160            | 0.965         |    |
| 940 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西么东              | 200            | 0             |    |
| 941 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西么2#             | 80             | 0             |    |
| 942 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西仓村西             | 100            | 11.17         |    |
| 943 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西仓村东             | 160            | 1.415         |    |
| 944 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄西南            | 200            | 160           |    |
| 945 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄西北            | 200            | 83            |    |
| 946 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄西2            | 200            | 58.11         |    |
| 947 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄西             | 200            | 124           |    |
| 948 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄村内            | 200            | 8.9           |    |
| 949 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄村中            | 200            | 131.66        |    |
| 950 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄开发区2          | 160            | 48.8          |    |
| 951 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄开发区           | 200            | 66.5          |    |
| 952 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄南             | 200            | 63.94         |    |
| 953 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄北             | 160            | 78.95         |    |
| 954 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄东南2           | 200            | 160           |    |
| 955 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄东南            | 200            | 8.87          |    |
| 956 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_荒佃庄东北            | 200            | 109.15        |    |
| 957 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_茹荷道西             | 200            | 0             |    |
| 958 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_茹荷道南             | 160            | 12.67         |    |
| 959 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_茹荷西              | 160            | 0.415         |    |
| 960 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_茹荷村道东            | 200            | 112.24        |    |
| 961 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_茹荷大队             | 160            | 7.92          |    |
| 962 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_范庄子东             | 200            | 9.995         |    |
| 963 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_范庄子              | 160            | 2.67          |    |
| 964 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_胡草科西             | 200            | 0.605         |    |
| 965 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_胡草科东             | 160            | 10.01         |    |
| 966 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_老君坨北             | 200            | 9.31          |    |
| 967 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_皇后寨西南            | 160            | 19.485        |    |
| 968 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_皇后寨西2            | 200            | 160           |    |
| 969 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_皇后寨北             | 200            | 137           |    |
| 970 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_皇后寨东北            | 200            | 36.53         |    |
| 971 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_白枣林北             | 200            | 0.01          |    |
| 972 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_白枣林公用变           | 200            | 3.45          |    |
| 973 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_王家铺              | 100            | 19.94         |    |
| 974 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_滩西南              | 160            | 128           |    |
| 975 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_滩南南              | 200            | 11.03         |    |
| 976 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_滩南北              | 200            | 3.36          |    |
| 977 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_滩南东              | 100            | 0.43          |    |
| 978 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_沿海高速昌黎服务区(南区)充电站 | 1250           | 1000          |    |
| 979 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_沿海高速昌黎服务区(北区)充电站 | 630            | 504           |    |
| 980 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_河南庄西南            | 200            | 6.36          |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称     | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|-----------|----------------|---------------|----|
| 981  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_河南庄西   | 100            | 20.87         |    |
| 982  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_河南庄北   | 200            | 4.59          |    |
| 983  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_河南庄东南1 | 200            | 0             |    |
| 984  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_河南庄东北  | 800            | 503.89        |    |
| 985  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_河南庄东   | 100            | 80            |    |
| 986  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_欧坨南1   | 200            | 11.5          |    |
| 987  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_欧坨东    | 200            | 24.08         |    |
| 988  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_棉花坨西北  | 200            | 3.69          |    |
| 989  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_棉花坨西   | 80             | 1.26          |    |
| 990  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_棉花坨南   | 200            | 11.28         |    |
| 991  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_棉花坨内   | 160            | 1.3           |    |
| 992  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_棉花坨东   | 160            | 0             |    |
| 993  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_桃园东南   | 200            | 1.395         |    |
| 994  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_桃园东北   | 200            | 99.5          |    |
| 995  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_杨太庄    | 200            | 10.08         |    |
| 996  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_新庄子村南  | 200            | 11.81         |    |
| 997  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_新庄子村北  | 100            | 21.79         |    |
| 998  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_新庄子东   | 200            | 7.19          |    |
| 999  | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_新家寨    | 200            | 61            |    |
| 1000 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_张青坨南   | 200            | 2.085         |    |
| 1001 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_张青坨东   | 200            | 116.335       |    |
| 1002 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_张家铺    | 100            | 0.09          |    |
| 1003 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_左营北    | 200            | 0.9           |    |
| 1004 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_左营     | 200            | 1.19          |    |
| 1005 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_少佛林东   | 200            | 12.4          |    |
| 1006 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_少佛林    | 160            | 3.11          |    |
| 1007 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小营村东   | 200            | 0.295         |    |
| 1008 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小营1#   | 80             | 1.75          |    |
| 1009 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩西(西) | 100            | 0.62          |    |
| 1010 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩西西南  | 200            | 132.75        |    |
| 1011 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩西村东  | 100            | 1.37          |    |
| 1012 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩西开发区 | 80             | 64            |    |
| 1013 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩东村西  | 160            | 9.27          |    |
| 1014 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩东村内  | 50             | 0             |    |
| 1015 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩东北   | 80             | 14.68         |    |
| 1016 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小滩东东   | 200            | 0.13          |    |
| 1017 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_小戈庄    | 100            | 0.05          |    |
| 1018 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大葛庄西   | 200            | 8.86          |    |
| 1019 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大葛庄村内  | 200            | 1.04          |    |
| 1020 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大葛庄北   | 160            | 9.65          |    |
| 1021 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大葛庄东北  | 200            | 1.27          |    |
| 1022 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大葛庄东1# | 100            | 1.55          |    |
| 1023 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大营西北   | 160            | 0.82          |    |
| 1024 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大营西    | 160            | 55.4          |    |
| 1025 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大营北2   | 200            | 37.06         |    |
| 1026 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大营北    | 200            | 3.67          |    |
| 1027 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大营东南   | 200            | 37.9          |    |
| 1028 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大营东    | 200            | 91.36         |    |
| 1029 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大滩村西   | 200            | 59.795        |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称            | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|------------------|----------------|---------------|----|
| 1030 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大滩东           | 160            | 0.43          |    |
| 1031 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大东庄村内         | 200            | 0.07          |    |
| 1032 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大东庄北          | 200            | 12.86         |    |
| 1033 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 大东庄东2新           | 200            | 5             |    |
| 1034 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大东庄东          | 160            | 13.885        |    |
| 1035 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_吴家铺           | 80             | 13.84         |    |
| 1036 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后齐军庄          | 200            | 0.39          |    |
| 1037 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后王北2          | 50             | 17.56         |    |
| 1038 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后双坨村北         | 200            | 0             |    |
| 1039 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后双坨开发区2       | 400            | 320           |    |
| 1040 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后双坨学校南        | 200            | 0             |    |
| 1041 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后七里西          | 200            | 0             |    |
| 1042 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后七里东          | 200            | 0             |    |
| 1043 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_南石南1          | 200            | 0.55          |    |
| 1044 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_南石            | 200            | 10.4          |    |
| 1045 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_北石西           | 200            | 9.945         |    |
| 1046 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_北石村           | 200            | 0.06          |    |
| 1047 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_北坨西1          | 200            | 94.69         |    |
| 1048 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_前双坨西          | 100            | 0             |    |
| 1049 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_前双坨南          | 200            | 0.99          |    |
| 1050 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_前双坨东北         | 200            | 0.52          |    |
| 1051 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_前七里西          | 200            | 0.075         |    |
| 1052 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_前七里东          | 200            | 12.215        |    |
| 1053 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘四西           | 160            | 1.13          |    |
| 1054 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘四村1#         | 100            | 0.98          |    |
| 1055 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘各庄北新         | 200            | 59.83         |    |
| 1056 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘各庄           | 200            | 9.86          |    |
| 1057 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘台街里南         | 200            | 160           |    |
| 1058 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘台街里北         | 200            | 110.5         |    |
| 1059 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘台庄市场         | 160            | 0.95          |    |
| 1060 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘台南           | 160            | 128           |    |
| 1061 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘二村           | 160            | 128           |    |
| 1062 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘二北           | 100            | 0.485         |    |
| 1063 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘二东           | 200            | 11.5          |    |
| 1064 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘三村西变压器160KVA | 160            | 0.08          |    |
| 1065 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘三村           | 160            | 12.55         |    |
| 1066 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘一村           | 160            | 0.04          |    |
| 1067 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘一东           | 200            | 0.5           |    |
| 1068 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_冷各庄西          | 200            | 0             |    |
| 1069 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_冷各庄村南         | 200            | 0             |    |
| 1070 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_冷各庄村北         | 200            | 1.5           |    |
| 1071 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_冷各庄东          | 160            | 0.495         |    |
| 1072 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_信庄西南          | 200            | 18.19         |    |
| 1073 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_信庄村内1         | 200            | 43.9          |    |
| 1074 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_信庄南           | 160            | 0.5           |    |
| 1075 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_信庄东北          | 200            | 160           |    |
| 1076 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_会君坨东          | 160            | 97.95         |    |
| 1077 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_会君坨           | 200            | 0.15          |    |
| 1078 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_中新立村西         | 200            | 0.95          |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称           | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|-----------------|----------------|---------------|----|
| 1079 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_中新立村         | 200            | 13.57         |    |
| 1080 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_中新立北         | 200            | 7             |    |
| 1081 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_中拗榆树西        | 160            | 5.12          |    |
| 1082 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_中拗榆树东        | 80             | 0             |    |
| 1083 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_中拗北          | 200            | 123.04        |    |
| 1084 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东腾远西南        | 200            | 3.54          |    |
| 1085 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东腾远村西北变压器    | 200            | 110.95        |    |
| 1086 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东腾远村内        | 200            | 41.3          |    |
| 1087 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东腾远南2        | 200            | 89.67         |    |
| 1088 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东腾远南         | 160            | 28.805        |    |
| 1089 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东腾远东北        | 200            | 0.14          |    |
| 1090 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东窑           | 160            | 87.13         |    |
| 1091 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东石           | 160            | 1.95          |    |
| 1092 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东新立村内        | 160            | 16.5          |    |
| 1093 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东新立北         | 200            | 5.22          |    |
| 1094 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东拗南          | 100            | 0.47          |    |
| 1095 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东拗北          | 160            | 10.58         |    |
| 1096 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东么西新         | 200            | 13.505        |    |
| 1097 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东仓西          | 200            | 0.315         |    |
| 1098 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_东仓           | 200            | 0.2           |    |
| 1099 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线黄土庙西   | 200            | 0.455         |    |
| 1100 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线黄土庙东   | 160            | 20.6          |    |
| 1101 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线赤崖     | 200            | 12.34         |    |
| 1102 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线西坨     | 100            | 25.63         |    |
| 1103 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线老君坨    | 200            | 5.99          |    |
| 1104 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线皇后寨西   | 200            | 108.38        |    |
| 1105 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线皇后寨南1# | 200            | 57.26         |    |
| 1106 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线欧坨     | 160            | 59.69         |    |
| 1107 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线桃园南    | 200            | 15.59         |    |
| 1108 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线桃园北    | 160            | 64.7          |    |
| 1109 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线桃园内    | 160            | 14.66         |    |
| 1110 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线后王西    | 160            | 0.9           |    |
| 1111 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线后王北    | 160            | 38.72         |    |
| 1112 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线后王东    | 200            | 44.83         |    |
| 1113 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线后双坨西   | 315            | 214.94        |    |
| 1114 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线后双坨大队前 | 200            | 88.02         |    |
| 1115 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线后双坨东   | 200            | 35.8          |    |
| 1116 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线北坨     | 200            | 1.52          |    |
| 1117 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线前齐军庄   | 80             | 25.05         |    |
| 1118 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线前王西    | 100            | 4.46          |    |
| 1119 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线前王各庄内  | 160            | 0.07          |    |
| 1120 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线前王各庄东  | 50             | 0.4           |    |
| 1121 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线前双坨    | 160            | 15.075        |    |
| 1122 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线信庄西北   | 160            | 52.68         |    |
| 1123 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线信庄西    | 160            | 0.49          |    |
| 1124 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线信庄北    | 160            | 0.64          |    |
| 1125 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_512荒信线信庄东    | 100            | 1.01          |    |
| 1126 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 贾河北2            | 160            | 26.61         |    |
| 1127 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_魏官营西         | 160            | 0             |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称      | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|--------|------------|----------------|---------------|----|
| 1128 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_魏官营村内2# | 200            | 9.45          |    |
| 1129 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_韦庄村内    | 100            | 6.15          |    |
| 1130 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_韦庄北     | 160            | 0             |    |
| 1131 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_陈官营西南   | 160            | 0.515         |    |
| 1132 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_陈官营村北   | 160            | 14.46         |    |
| 1133 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_陈官营村内   | 200            | 0.49          |    |
| 1134 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_金庄村内1#  | 100            | 27.5          |    |
| 1135 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_金庄村东    | 160            | 95.3          |    |
| 1136 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_赵家港西    | 200            | 0.275         |    |
| 1137 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_赵家港村内   | 160            | 86.46         |    |
| 1138 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_赵家港中    | 200            | 49.89         |    |
| 1139 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_贾河北村内   | 160            | 0.335         |    |
| 1140 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_贾河北北    | 200            | 9.93          |    |
| 1141 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_西村西     | 160            | 128           |    |
| 1142 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_西村村内    | 160            | 128           |    |
| 1143 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_西村东     | 200            | 160           |    |
| 1144 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_西村三     | 100            | 80            |    |
| 1145 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_西北庄西    | 200            | 1.47          |    |
| 1146 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_西北庄村内   | 200            | 0             |    |
| 1147 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_街里总表南   | 400            | 220.99        |    |
| 1148 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_街里总表北变台 | 630            | 368.15        |    |
| 1149 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_街里总表中变台 | 400            | 136.16        |    |
| 1150 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_街里总表    | 200            | 143.5         |    |
| 1151 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_莫二村内    | 200            | 19.435        |    |
| 1152 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_莫二东     | 200            | 0.555         |    |
| 1153 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_莫一西南    | 200            | 0.65          |    |
| 1154 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_莫一村内    | 160            | 23.84         |    |
| 1155 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_莫一二     | 100            | 4.12          |    |
| 1156 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_肖官营村内   | 160            | 9.64          |    |
| 1157 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_秦庄西     | 200            | 160           |    |
| 1158 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_秦庄村内    | 160            | 32.45         |    |
| 1159 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_秦庄南     | 200            | 24            |    |
| 1160 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_石河北村内   | 160            | 11.87         |    |
| 1161 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_石河北南    | 160            | 1.98          |    |
| 1162 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_田上庄西    | 200            | 14.47         |    |
| 1163 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_田上庄村内   | 200            | 17.66         |    |
| 1164 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_田上庄北    | 160            | 0             |    |
| 1165 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_牛心庄村西   | 315            | 24.42         |    |
| 1166 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_牛心庄村东   | 200            | 1.45          |    |
| 1167 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥井三村(东) | 100            | 0             |    |
| 1168 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥二村内    | 200            | 74.68         |    |
| 1169 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥二东     | 400            | 1.285         |    |
| 1170 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥三南     | 80             | 64            |    |
| 1171 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥三中2    | 200            | 89.3          |    |
| 1172 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥三中     | 80             | 64            |    |
| 1173 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥三东2    | 200            | 68.35         |    |
| 1174 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥一西     | 200            | 160           |    |
| 1175 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥一村内    | 200            | 86.92         |    |
| 1176 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥一南     | 200            | 160           |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇    | 变压器名称       | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|--------|-------------|----------------|---------------|----|
| 1177 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_泥一北      | 200            | 122.05        |    |
| 1178 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_毛河北西     | 160            | 0.52          |    |
| 1179 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_毛河北村内    | 200            | 0.97          |    |
| 1180 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_毛河北南     | 200            | 4.28          |    |
| 1181 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_杨庄西2     | 200            | 138.55        |    |
| 1182 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_杨庄西1     | 100            | 0.85          |    |
| 1183 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_杨庄村内2#   | 200            | 43.925        |    |
| 1184 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_李村村内     | 200            | 160           |    |
| 1185 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_李村东      | 200            | 160           |    |
| 1186 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_李成庄村内    | 160            | 24.38         |    |
| 1187 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_李化庄西     | 200            | 0.23          |    |
| 1188 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_李化庄村内1#  | 160            | 1.02          |    |
| 1189 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_李化庄村东    | 100            | 3.55          |    |
| 1190 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新小庄西     | 200            | 5.65          |    |
| 1191 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新小庄村内    | 200            | 10.02         |    |
| 1192 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新小庄村内    | 200            | 0             |    |
| 1193 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新二北      | 200            | 18.71         |    |
| 1194 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新二二      | 200            | 49.61         |    |
| 1195 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新三村内     | 200            | 11.76         |    |
| 1196 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新三北      | 200            | 0.66          |    |
| 1197 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新一村内     | 200            | 16.37         |    |
| 1198 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_新一东      | 200            | 16.72         |    |
| 1199 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_摩天庄村北100 | 160            | 0             |    |
| 1200 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_摩天庄村内    | 160            | 27.92         |    |
| 1201 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_摩天庄村东    | 160            | 16.35         |    |
| 1202 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_才庄村西     | 200            | 24.2          |    |
| 1203 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_才庄村内     | 160            | 7.97          |    |
| 1204 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_张家坨西     | 160            | 3.82          |    |
| 1205 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_张家坨村内200 | 200            | 66.25         |    |
| 1206 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_张家坨东     | 200            | 0             |    |
| 1207 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_崔家坨村西南   | 100            | 0             |    |
| 1208 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_崔家坨村西    | 200            | 9.24          |    |
| 1209 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_崔家坨村东南   | 200            | 86.12         |    |
| 1210 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_崔家坨村东    | 200            | 1.045         |    |
| 1211 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_崔家坨北     | 200            | 89.49         |    |
| 1212 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_小韩庄村内变台  | 400            | 133.03        |    |
| 1213 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_小韩庄东北    | 400            | 239.71        |    |
| 1214 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_小韩庄东     | 200            | 74.9          |    |
| 1215 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_小庄子西台区   | 160            | 128           |    |
| 1216 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_小庄子村内1#  | 160            | 128           |    |
| 1217 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_小庄子东     | 100            | 80            |    |
| 1218 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_大韩庄西     | 400            | 320           |    |
| 1219 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_大韩庄村内    | 160            | 32            |    |
| 1220 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_大韩庄东     | 160            | 128           |    |
| 1221 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_大西庄      | 160            | 3.08          |    |
| 1222 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_夏庄西      | 200            | 0.97          |    |
| 1223 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_夏庄村内     | 100            | 0.98          |    |
| 1224 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_堡子村内     | 200            | 0.76          |    |
| 1225 | 昌黎县 | 泥井镇供电所 | 电网_堡子南      | 200            | 5.03          |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称             | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|-------------------|----------------|---------------|----|
| 1226 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_坨上村内           | 160            | 51.4          |    |
| 1227 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_坨上东            | 200            | 6.54          |    |
| 1228 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_团林中村村内         | 160            | 128           |    |
| 1229 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_团林东村南          | 160            | 128           |    |
| 1230 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_团林东村北          | 200            | 160           |    |
| 1231 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_吕庄村内           | 160            | 9.24          |    |
| 1232 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_吕庄南            | 200            | 11.5          |    |
| 1233 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_后坨村内           | 200            | 11.88         |    |
| 1234 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_后北庄村内          | 160            | 0.835         |    |
| 1235 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_后刘坨西南          | 200            | 73.54         |    |
| 1236 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_后刘坨村西          | 200            | 88.8          |    |
| 1237 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_后刘坨村内          | 160            | 16.11         |    |
| 1238 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_后刘坨北           | 200            | 15.705        |    |
| 1239 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_前北庄西           | 200            | 0.05          |    |
| 1240 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_前北庄村内          | 200            | 11.82         |    |
| 1241 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_前刘坨村内          | 160            | 0.76          |    |
| 1242 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_前刘坨村2          | 200            | 0.51          |    |
| 1243 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_前刘坨南           | 200            | 3.43          |    |
| 1244 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_前刘坨东           | 160            | 86.75         |    |
| 1245 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_刘上庄西           | 200            | 151.84        |    |
| 1246 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_刘上庄村内          | 315            | 127.23        |    |
| 1247 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_刘上庄南           | 200            | 148.96        |    |
| 1248 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_冯庄村内1#         | 160            | 6.05          |    |
| 1249 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_冯庄子村内          | 200            | 64.04         |    |
| 1250 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_冯庄东1           | 200            | 93.485        |    |
| 1251 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_侯里西北           | 400            | 14.96         |    |
| 1252 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_侯里村北           | 160            | 8.42          |    |
| 1253 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_侯里村内           | 200            | 8.39          |    |
| 1254 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_侯里东南           | 200            | 19.39         |    |
| 1255 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_侯家营村西          | 200            | 0.5           |    |
| 1256 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_侯家营村内          | 160            | 0             |    |
| 1257 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_侯家营中           | 200            | 2.095         |    |
| 1258 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_井而庄西           | 200            | 0.11          |    |
| 1259 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_井而庄村内          | 315            | 4.5           |    |
| 1260 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_中村南            | 200            | 160           |    |
| 1261 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_中村北            | 160            | 128           |    |
| 1262 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_中村三            | 80             | 64            |    |
| 1263 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_东村村内           | 160            | 128           |    |
| 1264 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_东村东边           | 160            | 128           |    |
| 1265 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_东村东(一)         | 200            | 160           |    |
| 1266 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_黄营村内东南         | 200            | 15.85         |    |
| 1267 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_黄营村内1          | 200            | 0.69          |    |
| 1268 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_黄土湾村内          | 200            | 3.425         |    |
| 1269 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_黄土湾2区          | 200            | 0.32          |    |
| 1270 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_高营村内           | 160            | 30.7          |    |
| 1271 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_飞行白宫II公用变      | 100            | 80            |    |
| 1272 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_阿那亚北岸2号配电室2号配变 | 1250           | 1000          |    |
| 1273 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_阿那亚北岸2号配电室1号配变 | 1250           | 1000          |    |
| 1274 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_阿那亚北岸1号配电室2号配变 | 1600           | 1280          |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称             | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|-------------------|----------------|---------------|----|
| 1275 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_阿那亚北岸1号配电室1号配变 | 1600           | 1280          |    |
| 1276 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_金庄村内东          | 200            | 160           |    |
| 1277 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_金庄村内2#         | 160            | 128           |    |
| 1278 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_邱营村内南          | 160            | 107.6         |    |
| 1279 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_邱营村内北          | 160            | 117.6         |    |
| 1280 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_邱营村内东南         | 400            | 280.62        |    |
| 1281 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_邱营村内东          | 200            | 160           |    |
| 1282 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_邱营村内           | 160            | 128           |    |
| 1283 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_邱营新增           | 200            | 113.36        |    |
| 1284 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赵庄村内           | 200            | 3.37          |    |
| 1285 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赵庄2区           | 200            | 21.85         |    |
| 1286 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤四村内西          | 160            | 113.18        |    |
| 1287 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤四村内东          | 160            | 111.62        |    |
| 1288 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤四村内           | 200            | 160           |    |
| 1289 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤四新增台区         | 200            | 160           |    |
| 1290 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤二村内南          | 200            | 160           |    |
| 1291 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤二村内中          | 200            | 160           |    |
| 1292 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤二村内3          | 200            | 133.99        |    |
| 1293 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤二村内           | 160            | 128           |    |
| 1294 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤三村内北          | 160            | 117.56        |    |
| 1295 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤三村内中          | 200            | 160           |    |
| 1296 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤三村内           | 200            | 160           |    |
| 1297 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤一村内4          | 200            | 160           |    |
| 1298 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤一村内2          | 200            | 160           |    |
| 1299 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤一村内100        | 200            | 160           |    |
| 1300 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_赤一村内1          | 200            | 160           |    |
| 1301 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_解官营村内南         | 200            | 0.91          |    |
| 1302 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_解官营村内东南        | 315            | 0.51          |    |
| 1303 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_解官营村内东         | 315            | 1.735         |    |
| 1304 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_解官营村1          | 315            | 0.03          |    |
| 1305 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_解官营6区          | 200            | 0.05          |    |
| 1306 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_解官营5区          | 200            | 3.84          |    |
| 1307 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_西沙河村内西南        | 315            | 5.95          |    |
| 1308 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_西沙河村内西         | 315            | 21.82         |    |
| 1309 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_西沙河村内南新        | 200            | 21.95         |    |
| 1310 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_西沙河村内4区        | 160            | 6.24          |    |
| 1311 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_西沙河东村内         | 315            | 18.54         |    |
| 1312 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_西沙河三区          | 200            | 0.62          |    |
| 1313 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_裴家堡村内西         | 200            | 11.44         |    |
| 1314 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_裴家堡村内东         | 200            | 51.44         |    |
| 1315 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_裴家堡村内200       | 200            | 0.96          |    |
| 1316 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_裴家堡村内          | 200            | 9.36          |    |
| 1317 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_裴家堡5区          | 200            | 17.15         |    |
| 1318 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_薛营照明2#         | 1250           | 1000          |    |
| 1319 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_薛营照明1#         | 1250           | 1000          |    |
| 1320 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_薛营村内西          | 160            | 109.28        |    |
| 1321 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_薛营村内中          | 200            | 139.2         |    |
| 1322 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_薛营村内东南         | 200            | 160           |    |
| 1323 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_薛营村内5区         | 200            | 110           |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称        | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|--------------|----------------|---------------|----|
| 1324 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 薛营新村      | 80             | 64            |    |
| 1325 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 薛营6区      | 200            | 139.2         |    |
| 1326 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 董营村内      | 250            | 0             |    |
| 1327 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 董营南区      | 200            | 8.93          |    |
| 1328 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 董营北区      | 200            | 0.73          |    |
| 1329 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 葡萄庄园二期1区2 | 1000           | 800           |    |
| 1330 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 葛条港村内西    | 200            | 0             |    |
| 1331 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 葛条港村内北    | 400            | 29.04         |    |
| 1332 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 葛条港村内东    | 200            | 0.44          |    |
| 1333 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 葛条港村内1    | 320            | 0             |    |
| 1334 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 葛条岗村内2区   | 200            | 1.02          |    |
| 1335 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 葛条岗村内     | 160            | 0.53          |    |
| 1336 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 草厂庄村内南    | 400            | 12.19         |    |
| 1337 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 草厂庄村内北2   | 400            | 14.855        |    |
| 1338 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 草厂庄村内北    | 200            | 4.04          |    |
| 1339 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 草厂庄村内东    | 315            | 0             |    |
| 1340 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 草厂庄村内     | 315            | 8.65          |    |
| 1341 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 茂道庄村内北    | 200            | 160           |    |
| 1342 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 茂道庄村内东    | 100            | 80            |    |
| 1343 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 茂道庄村内     | 160            | 107.48        |    |
| 1344 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 苟庄子村内     | 160            | 12.35         |    |
| 1345 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 苟庄子2      | 200            | 1.195         |    |
| 1346 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 苏城子西内     | 200            | 160           |    |
| 1347 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 苏城子村内     | 200            | 160           |    |
| 1348 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 聂庄村内东     | 160            | 128           |    |
| 1349 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 聂庄村内      | 160            | 128           |    |
| 1350 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 罗家营村内东    | 100            | 0             |    |
| 1351 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 罗家营村内3区   | 200            | 10.295        |    |
| 1352 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 罗家营村内2#   | 200            | 5.56          |    |
| 1353 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 罗家营村内1#   | 200            | 12.03         |    |
| 1354 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 石桥营村内西    | 160            | 7.09          |    |
| 1355 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 石桥营村内南    | 100            | 61.28         |    |
| 1356 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 石桥营村内3区   | 200            | 4.27          |    |
| 1357 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 石桥营东村内    | 315            | 151.11        |    |
| 1358 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 瓦子坨村内2区   | 200            | 160           |    |
| 1359 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 瓦子坨村内     | 200            | 160           |    |
| 1360 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 王庄村内东     | 200            | 29.24         |    |
| 1361 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 王庄村内      | 400            | 172.02        |    |
| 1362 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 王官营村北     | 200            | 0             |    |
| 1363 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 王官营村内南    | 160            | 6.29          |    |
| 1364 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛官营三村2    | 200            | 0.5           |    |
| 1365 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛二村内东南    | 200            | 98.35         |    |
| 1366 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛二村内东     | 200            | 0             |    |
| 1367 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛二村内      | 200            | 0             |    |
| 1368 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛二新村      | 160            | 0             |    |
| 1369 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛三村内西南    | 200            | 12.2          |    |
| 1370 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛三村内西北    | 200            | 6.91          |    |
| 1371 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛三村内北2区   | 100            | 0.365         |    |
| 1372 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 牛三村内北     | 400            | 29.38         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称        | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|--------------|----------------|---------------|----|
| 1373 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_牛三村内      | 100            | 0.1           |    |
| 1374 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_牛一村南      | 160            | 0.5           |    |
| 1375 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_牛一村内西北    | 200            | 0.385         |    |
| 1376 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_牛一村内西     | 200            | 0.5           |    |
| 1377 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_牛一村内东北    | 200            | 0             |    |
| 1378 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_牛一村内      | 200            | 4.82          |    |
| 1379 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_潮河村内北     | 200            | 160           |    |
| 1380 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_潮河村内4区    | 200            | 160           |    |
| 1381 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_潮河村内3区    | 200            | 160           |    |
| 1382 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_潮河村内1#    | 200            | 160           |    |
| 1383 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_沟湾村内北     | 160            | 128           |    |
| 1384 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_沟湾村内      | 200            | 139.2         |    |
| 1385 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_段营村内1#    | 200            | 20.77         |    |
| 1386 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_段营2区      | 200            | 45.53         |    |
| 1387 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_段庄村内西     | 160            | 15.32         |    |
| 1388 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_段庄村内东     | 160            | 2.12          |    |
| 1389 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_歇马台村内1区   | 200            | 0.275         |    |
| 1390 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_歇马台村内     | 160            | 0             |    |
| 1391 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_歇马台3区     | 200            | 0.12          |    |
| 1392 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_森林公安公用    | 80             | 64            |    |
| 1393 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_栅子里村内西    | 315            | 252           |    |
| 1394 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_栅子里村内北公变  | 100            | 80            |    |
| 1395 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_栅子里村内东南   | 100            | 80            |    |
| 1396 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_栅子里村内东    | 200            | 129.04        |    |
| 1397 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_杨营村内西     | 200            | 15.86         |    |
| 1398 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_杨营村内东新    | 200            | 7             |    |
| 1399 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_杨洼村内东     | 400            | 255.2         |    |
| 1400 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_杨洼村内      | 160            | 64.32         |    |
| 1401 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_昌黎黄金海岸充电站 | 630            | 504           |    |
| 1402 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_昌黎滑沙场充电站  | 500            | 400           |    |
| 1403 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_昌黎渔岛充电站   | 1600           | 1280          |    |
| 1404 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_新城家园四     | 1250           | 1000          |    |
| 1405 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_新城家园一     | 1250           | 1000          |    |
| 1406 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_故宫公用变     | 200            | 160           |    |
| 1407 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_张庄村内西     | 200            | 0             |    |
| 1408 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_张庄村内      | 160            | 19.11         |    |
| 1409 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_张官庄村内2    | 200            | 34.72         |    |
| 1410 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_张官庄村内     | 160            | 0.57          |    |
| 1411 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_康官营村内3区   | 400            | 0.455         |    |
| 1412 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_康官营村内2区   | 200            | 11.3          |    |
| 1413 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_康官营村内1    | 315            | 3.325         |    |
| 1414 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_常庄村内      | 200            | 0             |    |
| 1415 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_尹官营村内     | 160            | 128           |    |
| 1416 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_尹官营2区     | 200            | 123.3         |    |
| 1417 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_小蒲河村内二区   | 200            | 150.46        |    |
| 1418 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_小蒲河村内三区   | 200            | 160           |    |
| 1419 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_小蒲河村内一区1# | 200            | 160           |    |
| 1420 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_小蒲河村内7区   | 200            | 160           |    |
| 1421 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_小蒲河村内6区   | 160            | 128           |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称                   | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|-------------------------|----------------|---------------|----|
| 1422 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 小蒲河村内5区              | 200            | 160           |    |
| 1423 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 小蒲河4区                | 200            | 160           |    |
| 1424 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 小李村内2区               | 200            | 0.44          |    |
| 1425 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 小李庄村内                | 160            | 26.155        |    |
| 1426 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 宣武公用                 | 630            | 504           |    |
| 1427 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 天津财院                 | 315            | 252           |    |
| 1428 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 大蒲河村内西               | 200            | 160           |    |
| 1429 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 大蒲河村内东               | 315            | 252           |    |
| 1430 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 大蒲河村内4区              | 100            | 80            |    |
| 1431 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 大蒲河新村                | 80             | 64            |    |
| 1432 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 大蒲河供电所电锅炉            | 200            | 160           |    |
| 1433 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 大李庄村内西               | 200            | 160           |    |
| 1434 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 大李庄                  | 200            | 160           |    |
| 1435 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 四海公用                 | 200            | 160           |    |
| 1436 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 周庄村内西                | 200            | 160           |    |
| 1437 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 周庄村内1#               | 160            | 88.24         |    |
| 1438 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 历险宫                  | 160            | 128           |    |
| 1439 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 印庄村西                 | 160            | 107.88        |    |
| 1440 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 印庄村内北变台              | 200            | 160           |    |
| 1441 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 印庄村东                 | 200            | 160           |    |
| 1442 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 卜营村内西                | 200            | 19.13         |    |
| 1443 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 卜营村内南                | 200            | 6.92          |    |
| 1444 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 卜营村内东                | 200            | 0             |    |
| 1445 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 北戴河新区生命科学园充电站        | 800            | 640           |    |
| 1446 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 劳动部公用                | 400            | 320           |    |
| 1447 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 佟庄子村内4区              | 200            | 5.04          |    |
| 1448 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 佟庄子村内3区              | 160            | 0             |    |
| 1449 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 佟庄子村内1区(并)           | 200            | 0.23          |    |
| 1450 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 佟庄子村内1区              | 200            | 0             |    |
| 1451 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 东沙河村内西               | 200            | 0.585         |    |
| 1452 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 东沙河村内四区250           | 250            | 20.26         |    |
| 1453 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 东沙河村内2区              | 100            | 0             |    |
| 1454 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 东沙河村内                | 100            | 0.27          |    |
| 1455 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 东沙河三区                | 100            | 10.15         |    |
| 1456 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网 东沙河5区                | 200            | 28.9          |    |
| 1457 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 518海经公用              | 250            | 200           |    |
| 1458 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 5172-3二经公用箱变变压器间隔配电变 | 1000           | 800           |    |
| 1459 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 5172-1二经公用箱变变压器间隔配电变 | 630            | 504           |    |
| 1460 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 5171-3变压器间隔配电变压器     | 630            | 504           |    |
| 1461 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 5171-2二纬公用箱变变压器间隔配电变 | 1000           | 800           |    |
| 1462 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 5171-1二纬公用箱变变压器间隔配电变 | 1000           | 800           |    |
| 1463 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 5161-2三纬公用箱变变压器间隔配电变 | 630            | 504           |    |
| 1464 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 515-1箱变变压器间隔配电变压器    | 800            | 640           |    |
| 1465 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 5131-1四纬公用箱变变压器间隔配电变 | 400            | 320           |    |
| 1466 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 512-6箱变变压器间隔配电变压器    | 250            | 200           |    |
| 1467 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 512-5箱变变压器间隔配电变压器    | 500            | 400           |    |
| 1468 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 512-4箱变变压器间隔配电变压器    | 250            | 200           |    |
| 1469 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 512-3箱变变压器间隔配电变压器    | 500            | 400           |    |
| 1470 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网 512-2公用箱变变压器间隔配电变压器  | 630            | 504           |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称                  | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|------------------------|----------------|---------------|----|
| 1471 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_512-1公用箱变变压器间隔配电变压器 | 250            | 200           |    |
| 1472 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_511海I线74号杆公用        | 200            | 160           |    |
| 1473 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_511海I线冀东水泥公用        | 800            | 640           |    |
| 1474 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_511海I线烟草公用          | 200            | 160           |    |
| 1475 | 昌黎县 | 黄金海岸供电所 | 电网_10V513海III线飞机场公用    | 160            | 128           |    |
| 1476 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_董新庄3#变台             | 200            | 1.21          |    |
| 1477 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_小李庄村内西              | 200            | 1.42          |    |
| 1478 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_高营村内北               | 200            | 122.05        |    |
| 1479 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_小张庄2                | 200            | 1.15          |    |
| 1480 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_西钱4                 | 200            | 90.56         |    |
| 1481 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_十里铺10               | 200            | 23.3          |    |
| 1482 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_牛心庄西北               | 200            | 0.1           |    |
| 1483 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_摩天庄东南               | 200            | 61.55         |    |
| 1484 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_李成庄东                | 200            | 3.365         |    |
| 1485 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_万庄村3#               | 200            | 11.24         |    |
| 1486 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_万庄村4#               | 201            | 8.24          |    |
| 1487 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_贾庄村3#               | 200            | 41.105        |    |
| 1488 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_邸庄村2#               | 200            | 9.24          |    |
| 1489 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_晒甲坨一村2#             | 200            | 0             |    |
| 1490 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_西景佃子村2#             | 200            | 1.195         |    |
| 1491 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_白庄村6#               | 200            | 0             |    |
| 1492 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_河东张各庄村6             | 200            | 3.125         |    |
| 1493 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_河东张各庄村7             | 200            | 11.7          |    |
| 1494 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_相公营村7               | 200            | 0.48          |    |
| 1495 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_相公营村8               | 200            | 0             |    |
| 1496 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_相公营村9               | 200            | 3.715         |    |
| 1497 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_相公营村6               | 200            | 11.855        |    |
| 1498 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_坎上7                 | 200            | 0             |    |
| 1499 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_解官营村内中              | 200            | 0.27          |    |
| 1500 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_董营村内西               | 100            | 0.56          |    |
| 1501 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_北新庄村北               | 200            | 83.7          |    |
| 1502 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_马铁庄村3               | 200            | 43.47         |    |
| 1503 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_总屯一村3#              | 200            | 8.955         |    |
| 1504 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_西腾远东                | 200            | 82.6          |    |
| 1505 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_马芳营村4               | 200            | 2.59          |    |
| 1506 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_北新庄村北               | 200            | 160           |    |
| 1507 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_陈各庄一村4#             | 200            | 0.4           |    |
| 1508 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_小刘庄2                | 200            | 6.78          |    |
| 1509 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大庄7                 | 200            | 0.56          |    |
| 1510 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_总二3#                | 200            | 3.095         |    |
| 1511 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_胡家庄村4               | 200            | 0.39          |    |
| 1512 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_大夫庄8#               | 200            | 21.745        |    |
| 1513 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_王各庄村4               | 200            | 4.205         |    |
| 1514 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网-刘古泊4#               | 200            | 0.315         |    |
| 1515 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_刘古泊5#               | 200            | 13.34         |    |
| 1516 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_后北庄东北               | 200            | 1             |    |
| 1517 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_小牛栏村3#              | 200            | 6.645         |    |
| 1518 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_后土桥4#               | 200            | 1.12          |    |
| 1519 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_肖官营东                | 200            | 13.36         |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称       | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|-------------|----------------|---------------|----|
| 1520 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_西刁3#     | 200            | 0.73          |    |
| 1521 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 歇马台村内5#     | 200            | 61.55         |    |
| 1522 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大葛庄东南    | 200            | 18.25         |    |
| 1523 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_大葛庄西2    | 200            | 0.715         |    |
| 1524 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_歇马台村内5#  | 200            | 12.07         |    |
| 1525 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_牛心庄东2    | 200            | 6.815         |    |
| 1526 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_龙家店5#    | 200            | 9.97          |    |
| 1527 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 电网_三八家子2#   | 200            | 0.86          |    |
| 1528 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_下庄村6     | 200            | 0.605         |    |
| 1529 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_刘官营村5    | 200            | 0.18          |    |
| 1530 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_葛条岗村内西   | 200            | 10.4          |    |
| 1531 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_大庄8      | 200            | 5.74          |    |
| 1532 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_犁三7      | 200            | 36.05         |    |
| 1533 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_庞各庄村3#   | 200            | 1.89          |    |
| 1534 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_局160变台   | 160            | 0.33          |    |
| 1535 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 电网_冯庄子中     | 200            | 4.685         |    |
| 1536 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_燕庄子3#    | 100            | 0.25          |    |
| 1537 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_黄双坨2#    | 200            | 2.51          |    |
| 1538 | 昌黎县 | 大蒲河镇供电所 | 电网_牛官营一村内6# | 200            | 12.07         |    |
| 1539 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_段店4      | 200            | 40.19         |    |
| 1540 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_指挥村10    | 200            | 0.48          |    |
| 1541 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_指挥村11    | 200            | 106.83        |    |
| 1542 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_指挥村12    | 200            | 0.14          |    |
| 1543 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_里各庄村14   | 200            | 0.43          |    |
| 1544 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_后钱5      | 200            | 64.08         |    |
| 1545 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 武埝坨村2#      | 200            | 0.035         |    |
| 1546 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_后双坨东2    | 400            | 108.01        |    |
| 1547 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 电网_里各庄村13   | 200            | 0.66          |    |
| 1548 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 燕埝坨村2#      | 200            | 0.12          |    |
| 1549 | 昌黎县 | 靖安镇供电所  | 电网_陈庄子村7    | 200            | 62.04         |    |
| 1550 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 电网_灵芝顶村3    | 200            | 28.68         |    |
| 1551 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 坎上11        | 200            | 0             |    |
| 1552 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 坎上12        | 200            | 11.2          |    |
| 1553 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 牛甫庄2#       | 200            | 4.08          |    |
| 1554 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 王庄子村3       | 200            | 0.5           |    |
| 1555 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 后石庄村3#      | 400            | 0.535         |    |
| 1556 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 电网_刘三北      | 200            | 0.27          |    |
| 1557 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 后马坨0+1      | 200            | 10.47         |    |
| 1558 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 坎上10        | 200            | 0             |    |
| 1559 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 坎上8         | 200            | 0.04          |    |
| 1560 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 高庄4         | 200            | 11.68         |    |
| 1561 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 裴各庄二村3#     | 200            | 0.78          |    |
| 1562 | 昌黎县 | 泥井镇供电所  | 莫一西北        | 200            | 15.12         |    |
| 1563 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 电网_八百户2#    | 200            | 1.22          |    |
| 1564 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 一募河村3#      | 200            | 0.13          |    |
| 1565 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 边封台3#       | 200            | 0.38          |    |
| 1566 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 左封台3#       | 200            | 0.105         |    |
| 1567 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 东石西         | 200            | 0.015         |    |
| 1568 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 孙庄村5        | 200            | 0.05          |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号   | 县、区 | 乡、镇     | 变压器名称    | 变压器容量<br>(千伏安) | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|------|-----|---------|----------|----------------|---------------|----|
| 1569 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 孙庄村6     | 200            | 2.15          |    |
| 1570 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 下庄8      | 200            | 1.36          |    |
| 1571 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 中各庄3#    | 200            | 2.455         |    |
| 1572 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 马坨店村内东2号 | 200            | 68.14         |    |
| 1573 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 西新庄4#    | 200            | 10.85         |    |
| 1574 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 垂柳庄村4#   | 200            | 4.86          |    |
| 1575 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 东刘庄3号    | 200            | 2.8           |    |
| 1576 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 东沙子2#    | 200            | 27.37         |    |
| 1577 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 河西张各庄村8  | 200            | 4.94          |    |
| 1578 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 杨柳庄3#    | 200            | 11.32         |    |
| 1579 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 西窑东2     | 200            | 1.31          |    |
| 1580 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 孔庄村3#    | 200            | 3.175         |    |
| 1581 | 昌黎县 | 刘台庄镇供电所 | 后王村中     | 200            | 0.15          |    |
| 1582 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 员外庄村5    | 200            | 1.07          |    |
| 1583 | 昌黎县 | 新集镇供电所  | 康艾庄西北    | 200            | 20.285        |    |
| 1584 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 陆庄2#     | 200            | 30.42         |    |
| 1585 | 昌黎县 | 朱各庄镇供电所 | 前白石院3    | 200            | 3.285         |    |
| 1586 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 员外庄村6    | 200            | 134.7         |    |
| 1587 | 昌黎县 | 安山镇供电所  | 徐新庄3#    | 200            | 17.675        |    |
| 1588 | 昌黎县 | 昌黎城关供电所 | 前两山4     | 200            | 95.35         |    |



16-10-1941



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号 | 县、区 | 乡、镇  | 10kV线路名称      | 所属变电站     | 主导线型号               | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|----|-----|------|---------------|-----------|---------------------|---------------|----|
| 1  | 昌黎县 | 昌黎城关 | 昌城变电站517永安一线  | 昌城变电站     | YJLV22-3×300        | 0             |    |
| 2  | 昌黎县 | 昌黎城关 | 草粮屯变电站514草大线  | 草粮屯变电站    | JKLYJ-120           | 3761.58       |    |
| 3  | 昌黎县 | 安山镇  | 安山变电站518安封线   | 安山变电站     | LGJ-185             | 0             |    |
| 4  | 昌黎县 | 昌黎城关 | 昌城变电站514安山线   | 昌城变电站     | LGJ95               | 2282.21       |    |
| 5  | 昌黎县 | 昌黎城关 | 草粮屯变电站525草城二线 | 草粮屯变电站    | LGJ-240/30          | 5355          |    |
| 6  | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸北区变电站513四纬线 | 海岸北区变电站   | YJLV22-8.7/15-3*300 | 4760          |    |
| 7  | 昌黎县 | 新集镇  | 荒佃庄变电站511荒施线  | 荒佃庄变电站    | LGJ-240             | 0             |    |
| 8  | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 海岸变电站513海III线 | 海岸变电站     | JKLGYJ-150          | 3808          |    |
| 9  | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸变电站515海V线   | 海岸变电站     | JkLGYJ150           | 3819.9        |    |
| 10 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸变电站523海经线   | 海岸变电站     | JkLGYJ150           | 3821.48       |    |
| 11 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸变电站524海南线   | 海岸变电站     | YJV22-3×300         | 4760          |    |
| 12 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 靖安变电站512牛相二线  | 靖安变电站     | JKLGYJ-10-240/30    | 4760          |    |
| 13 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 靖安变电站522牛相线   | 靖安变电站     | LGJ-150/15          | 2480.365      |    |
| 14 | 昌黎县 | 靖安镇  | 滦河套变电站521张各庄线 | 滦河套变电站    | JKLGYJ-240/30       | 2751.79       |    |
| 15 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 蒲河变电站514洋渔线   | 蒲河变电站     | LGJ-150/35          | 4522          |    |
| 16 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 蒲河变电站527金潮二线  | 蒲河变电站     | YJLV22-3×240        | 4522          |    |
| 17 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 蒲河变电站517金潮一线  | 蒲河变电站     | YJLV22-3×240        | 4522          |    |
| 18 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 小蒲河变电站512葛条港线 | 小蒲河变电站    | JKLGYJ-240/10       | 3175.93       |    |
| 19 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 蒲河变电站513洋滨线   | 蒲河变电站     | YJV22-8.7/15-3*240  | 4760          |    |
| 20 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 前院变电站511朱大线   | 前院变电站     | LGJ-150/15          | 4114.675      |    |
| 21 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 小蒲河变电站526葡园三线 | 小蒲河变电站    | YJLV22-3×300        | 4760          |    |
| 22 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 施各庄变电站517施佃线  | 施各庄变电站    | JKLYJ-240/10        | 125.315       |    |
| 23 | 昌黎县 | 靖安镇  | 靖安变电站510牛靖线   | 靖安变电站     | JKLYJ-240           | 4760          |    |
| 24 | 昌黎县 | 安山镇  | 龙家店变电站522土汪线  | 龙家店变电站    | JKLGYJ-10-240/30    | 3007.51       |    |
| 25 | 昌黎县 | 新集镇  | 新集变电站521槐李庄线  | 新集35kV变电站 | JKLGYJ-240          | 0             |    |
| 26 | 昌黎县 | 新集镇  | 新集变电站522大周庄线  | 新集35kV变电站 | JKLGYJ-240          | 729.25        |    |
| 27 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站513新葛一线  | 新区变电站     | JKLGYJ-240/10       | 4264.71       |    |
| 28 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站522产业二线  | 新区变电站     | YJLV22-3×240        | 4522          |    |
| 29 | 昌黎县 | 安山镇  | 马铁庄变电站551空港二线 | 马铁庄变电站    | JKLGYJ-10-240/30    | 0             |    |
| 30 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 草粮屯变电站511草段线  | 草粮屯变电站    | JKLGYJ-120          | 0             |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号 | 县、区 | 乡、镇  | 10kV线路名称       | 所属变电站     | 主导线型号                       | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注  |
|----|-----|------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----|
| 31 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站513犁湾河线  | 马铁庄变电站    | JKLYJ-240                   | 2034.305      |     |
| 32 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 草粮屯变电站521草金线   | 草粮屯变电站    | LGJ-95/15                   | 3986.5        |     |
| 33 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站517张开一线  | 马铁庄变电站    | YJLV22-3×300                | 4760          |     |
| 34 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 昌城变电站523梁各庄线   | 昌城变电站     | JKLYGJ-240                  | 4043.105      |     |
| 35 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 小蒲河变电站521大蒲河线  | 小蒲河变电站    | LGJ-95/20                   | 3976.5        |     |
| 36 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 东窑变电站522刘台庄线   | 东窑变电站     | JKLYJ-150/10                | 0             |     |
| 37 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站523新葛二线   | 新区变电站     | JKLGYJ-240/10               | 275.065       |     |
| 38 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 昌城变电站521刘台线    | 昌城变电站     | LGJ-120/10                  | 0             |     |
| 39 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 昌城变电站511封台线    | 昌城变电站     | 240(电缆)                     | 4522          |     |
| 40 | 昌黎县 | 安山镇  | 安山变电站512安马线    | 安山变电站     | LGJ-70/8                    | 2029.51       |     |
| 41 | 昌黎县 | 新集镇  | 新集变电站511马坨店线   | 新集35kV变电站 | JKLGYJ-240                  | 0             |     |
| 42 | 昌黎县 | 靖安镇  | 党各庄变电站512靖安线   | 党各庄变电站    | JKLGYJ-10-240/40            | 1386.77       |     |
| 43 | 昌黎县 | 安山镇  | 安山变电站524安水线    | 安山变电站     | JKLGYJ-10-240/30            | 3170.84       |     |
| 44 | 昌黎县 | 靖安镇  | 党各庄变电站513钢厂线   | 党各庄变电站    | LGJ-150/35                  | 1973.955      |     |
| 45 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 蒲河变电站522洋路线    | 蒲河变电站     | ZC-YJLV-3*240/8.7-15KV/375A | 4462.5        |     |
| 46 | 昌黎县 | 泥井镇  | 东窑变电站513新金铺线   | 东窑变电站     | JKLGYJ-10-240               | 319.28        |     |
| 47 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 蒲河变电站516洋海线    | 蒲河变电站     | ZC-YJV22-8.7-3*300          | 4998          |     |
| 48 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 蒲河变电站526洋沙线    | 蒲河变电站     | ZC-YJV22-8.7-3*300          | 4998          |     |
| 49 | 昌黎县 | 安山镇  | 龙家店变电站514土苏线   | 龙家店变电站    | JKLYJ-240/10                | 3934.15       |     |
| 50 | 昌黎县 | 靖安镇  | 靖安变电站524牛安线    | 靖安变电站     | JKLYJ-10-240                | 4760          |     |
| 51 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站524新绣线    | 新区变电站     | YJV22-8.7/15-3*185          | 4760          | 用户线 |
| 52 | 昌黎县 | 泥井镇  | 马铁庄变电站521园区北二线 | 马铁庄变电站    | YJV22-8.7/15-3*240          | 4462.5        |     |
| 53 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸变电站512海II线   | 海岸变电站     | LGJ-150/15                  | 4522          |     |
| 54 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸北区变电站520二纬线  | 海岸北区变电站   | LGJ-95/20                   | 3986.5        |     |
| 55 | 昌黎县 | 安山镇  | 安山变电站514安石线    | 安山变电站     | LGJ-70/8 6-23号: LGJ-150     | 986.875       |     |
| 56 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 昌城变电站522永安二线   | 昌城变电站     | YJLV22-3×300                | 4998          |     |
| 57 | 昌黎县 | 泥井镇  | 东窑变电站512泥井线    | 东窑变电站     | JKLGYJ-10-240               | 0             |     |
| 58 | 昌黎县 | 靖安镇  | 党各庄变电站514陈各庄线  | 党各庄变电站    | LGJ-150/35                  | 324.88        |     |
| 59 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 茹荷变电站521茹水线    | 茹荷变电站     | LGJ-150/35                  | 0             |     |
| 60 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 小蒲河变电站513裴家堡线  | 小蒲河变电站    | LGJ-95/20                   | 2291.3        |     |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号 | 县、区 | 乡、镇  | 10kV线路名称       | 所属变电站     | 主导线型号                  | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|----|-----|------|----------------|-----------|------------------------|---------------|----|
| 61 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 蒲河变电站524洋新线    | 蒲河变电站     | LGJ-150/35             | 3926.94       |    |
| 62 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站512产业一线   | 新区变电站     | ZC22-YJV3*240          | 4462.5        |    |
| 63 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 海岸变电站514海新线    | 海岸变电站     | JKLGJY-185             | 4808.28       |    |
| 64 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 荒佃庄变电站512荒信线   | 荒佃庄变电站    | LGJ-95/20              | 49.32         |    |
| 65 | 昌黎县 | 安山镇  | 安山变电站521安大线    | 安山变电站     | LGJ-95/15              | 0             |    |
| 66 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 草粮屯变电站515草城一线  | 草粮屯变电站    | LGJ-240/30             | 4760          |    |
| 67 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 朱各庄变电站526前上线   | 朱各庄变电站    | LGJ-150/20             | 1677.84       |    |
| 68 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 朱各庄变电站511前后线   | 朱各庄变电站    | LGJ-150/15             | 4120.635      |    |
| 69 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 西部工业园变电站511西上线 | 西部工业园变电站  | JKLGJY-10-240/30       | 4760          |    |
| 70 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 蒲河变电站523洋虾线    | 蒲河变电站     | LGJ-150/35             | 4522          |    |
| 71 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站524虹桥线   | 马铁庄变电站    | LGJ-240                | 854.985       |    |
| 72 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站541空港一线  | 马铁庄变电站    | JKLGJY-10-240/30       | 4760          |    |
| 73 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 滦河套变电站511崔庄线   | 滦河套变电站    | 只有支线LGJ-50/8 出口电缆：铜300 | 1657.3        |    |
| 74 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 蒲河变电站512洋蒲线    | 蒲河变电站     | LGJ-95/20              | 3986.5        |    |
| 75 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 草粮屯变电站523草两线   | 草粮屯变电站    | LGJ-95/10              | 0             |    |
| 76 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 蒲河变电站511蒲泉线    | 蒲河变电站     | YJLV22-3×240           | 4522          |    |
| 77 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 蒲河变电站521蒲温线    | 蒲河变电站     | YJLV22-3×240           | 4522          |    |
| 78 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 小蒲河变电站511西沙河线  | 小蒲河变电站    | LGJ-95/20              | 0             |    |
| 79 | 昌黎县 | 泥井镇  | 马铁庄变电站511园区北一线 | 马铁庄变电站    | YJLV22-3×240           | 4522          |    |
| 80 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 施各庄变电站518施后线   | 施各庄变电站    | JKLGJY-10-240          | 3152.05       |    |
| 81 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 蒲河变电站525洋河线    | 蒲河变电站     | JKLGJY-240             | 4760          |    |
| 82 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 朱各庄变电站527前兴线   | 朱各庄变电站    | YJLV22-3×300           | 4760          |    |
| 83 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 朱各庄变电站513前宏线   | 朱各庄变电站    | YJLV22-3×300           | 4760          |    |
| 84 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 龙家店变电站511土十线   | 龙家店变电站    | LGJ-240                | 464.605       |    |
| 85 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站514晒甲坨线  | 马铁庄变电站    | LGJ-240                | 0             |    |
| 86 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站514新锦线    | 新区变电站     | YJLV22-3×185           | 4760          |    |
| 87 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站521薛家营二线  | 新区变电站     | YJLV22-3×240           | 4522          |    |
| 88 | 昌黎县 | 新集镇  | 新集变电站514大夫庄线   | 新集35kV变电站 | LGJ-95/15              | 0             |    |
| 89 | 昌黎县 | 安山镇  | 安山变电站516安龙线    | 安山变电站     | LGJ-95/20              | 0             |    |
| 90 | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 靖安变电站514牛上线    | 靖安变电站     | LGJ-150/15             | 1662.86       |    |



秦皇岛市屋顶分布式光伏可开放容量备案明细表

| 序号  | 县、区 | 乡、镇  | 10kV线路名称       | 所属变电站     | 主导线型号                 | 可开放容量<br>(千瓦) | 备注 |
|-----|-----|------|----------------|-----------|-----------------------|---------------|----|
| 91  | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 小蒲河变电站514海岸线   | 小蒲河变电站    | LGJ-95/20             | 3965.5        |    |
| 92  | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸变电站525海宫线    | 海岸变电站     | YJLV22-3×240          | 4522          |    |
| 93  | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 新区变电站511薛家营一线  | 新区变电站     | YJLV22-3×240          | 4522          |    |
| 94  | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸变电站511海I线    | 海岸变电站     | JKLGYJ-150            | 3570          |    |
| 95  | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 茹荷变电站512茹郑线    | 茹荷变电站     | LGJ-150/35            | 4374.86       |    |
| 96  | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 荒佃庄变电站513荒仓线   | 荒佃庄变电站    | LGJ-95/20             | 2088.19       |    |
| 97  | 昌黎县 | 安山镇  | 党各庄变电站515员外庄线  | 党各庄变电站    | LGJ-95/20             | 0             |    |
| 98  | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 茹荷变电站522茹王线    | 茹荷变电站     | LGJ-150/25            | 2964.76       |    |
| 99  | 昌黎县 | 朱各庄镇 | 前院变电站518朱上线    | 前院变电站     | LGJ-95/20             | 2911.185      |    |
| 100 | 昌黎县 | 泥井镇  | 东窑变电站511团林线    | 东窑变电站     | LGJ-150/35            | 1544.52       |    |
| 101 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 荒佃庄变电站514荒河线   | 荒佃庄变电站    | LGJ-95/20             | 2820.43       |    |
| 102 | 昌黎县 | 靖安镇  | 靖安变电站523牛张线    | 靖安变电站     | LGJ-150/35            | 4522          |    |
| 103 | 昌黎县 | 黄金海岸 | 海岸北区变电站516三纬线  | 海岸北区变电站   | LGJ-150/15            | 4522          |    |
| 104 | 昌黎县 | 大蒲河镇 | 马铁庄变电站527张开二线  | 马铁庄变电站    | YJLV22-8.7/15-3*300*2 | 3867.785      |    |
| 105 | 昌黎县 | 刘台庄镇 | 东窑变电站521荒佃庄线   | 东窑变电站     | LGJ-95/20             | 0             |    |
| 106 | 昌黎县 | 泥井镇  | 马铁庄变电站522园区东二线 | 马铁庄变电站    | YJV22-3×240           | 4522          |    |
| 107 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站516建材一线  | 马铁庄变电站    | YJLV22-3×240          | 4449.36       |    |
| 108 | 昌黎县 | 新集镇  | 新集变电站525新马线    | 新集35kV变电站 | JKLGYJ-240/30         | 1105.74       |    |
| 109 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 龙家店变电站520土西线   | 龙家店变电站    | JKLGYJ-240/30         | 4760          |    |
| 110 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站540园区中一线 | 马铁庄变电站    | ZC-YJY22-3*240        | 4522          |    |
| 111 | 昌黎县 | 昌黎城关 | 马铁庄变电站550园区中二线 | 马铁庄变电站    | ZC-YJY22-3*240        | 611.5         |    |