

人防工程防护设备质量检查表记录

工程名称：东山华府二期

防护设备安装企业：唐山恒大人防防护设备有限公司

使用管理单位：秦皇岛协呈物业服务有限公司

2021年10月15日

序号	检查内容	检查情况	存在问题
1	防护门、密闭门、防护密闭门是否安装到位	✓	
2	防护门、密闭门、防护密闭门启闭是否灵活	✓	
3	防护门、密闭门、防护密闭门门扇、门框表面及外露金属件的面漆是否完整、无锈斑	✗	
4	闭锁盒内及铰页的下铰底是否保持清洁	✓	
5	闭锁、铰页的各种销轴、垫片、垫圈、密封圈等零件是否齐全完好	✓	
6	活置门槛是否谢罪在门扇内面板或侧墙上	✓	
7	活置门槛地面螺栓是否用螺栓塞堵塞或充塞黄油，螺栓孔是否变形损坏	✗	
8	防护密闭门、密闭门的门扇与门框是否能够紧密贴合无缝隙	✓	
9	密封胶条的嵌压或固定是否均匀、平整	✓	
10	密封胶条是否存在老化、贯穿断面的通孔或局部缺胶2MM以上的情况	✓	
11	电控门能否正常开启、闭锁		
存在问题汇总	除锈		

使用管理单位：秦皇岛协呈物业服务有限公司

检查人：张军

王明

备注：符合要求的打，不符合情况的打，记录问题要详细准确

人防工程防护设备质量检查表记录

工程名称：东山帝景 防护设备安装企业：唐山恒大人防防护设备有限公司

使用管理单位：北京硕达服务有限公司昌黎分公司

2021年11月25日

序号	检查内容	检查情况	存在问题
1	防护门、密闭门、防护密闭门是否安装到位	✓	
2	防护门、密闭门、防护密闭门启闭是否灵活	✓	
3	防护门、密闭门、防护密闭门门扇、门框表面及外露金属件的面漆是否完整、无锈斑	✗	
4	闭锁盒内及铰页的下铰底是否保持清洁	✓	
5	闭锁、铰页的各种销轴、垫片、垫圈、密封圈等零件是否齐全完好	✓	
6	活置门槛是否谢罪在门扇内面板或侧墙上	✓	
7	活置门槛地面螺栓是否用螺栓塞堵塞或充塞黄油，螺栓孔是否变形损坏	✓	
8	防护密闭门、密闭门的门扇与门框是否能够紧密贴合无缝隙	✓	
9	密封胶条的嵌压或固定是否均匀、平整	✓	
10	密封胶条是否存在老化、贯穿断面的通孔或局部缺胶2MM以上的情况	✓	
11	电控门能否正常开启、闭锁		
存在问题汇总	除锈		

使用管理单位：北京硕达服务有限公司昌黎分公司

检查人：

备注：符合要求的打，不符合情况的打，记录问题要详细准确